



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција Сомбор

Сомбор, Апатински пут бб, 25000 Сомбор, тел.: 025/485-200, факс: 025/429-399

Број: 2541200-Д.07.07.-177668/2-24

Датум: 17.04.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-Д.07.07.-177668/1-24 од 16.04.2024 који је поднела странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), на основу члана 140. у вези са чл.142. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14, 95-18 др.закон и 40/21) и члана 22. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/13, 91/18) чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку „Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-Д.07.07.-177668/1-24 од 16.04.2024 који је поднела странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта Зграда ТК опреме (телекомуникациони уређаји), на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 8А.1.1.0-Д.07.07.-61661-21 од 03.06.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 2460800.-Д.07.07.-158948-22 од 23.05.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 17.04.2025 године.
У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Сомбор ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Сомбор странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта Зграда ТК опреме (телекомуникациони уређаји), на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 8А.1.1.0-Д.07.07.-61661-21 од 03.06.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 2460800.-Д.07.07.-158948-22 од 23.05.2022.године.

Након извршеног увида у списе предмета и то: Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу доказа које је странка поднела, опште познатих чињеница и чињеница које су органу познате, извештаја и потврде комисије о техничком прегледу објекта са предлогом о пуштању у пробни рад бр. 67/IV од 09.04.2024 издатог од стране "Пројект" д.о.о. Београд донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 147. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебним законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Сомбор

Доставити:

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6,;
- Служби за енергетику;
- Погону Врбас;
- Писарници;

Директор огранка

Данијело Кртинић, дипл. грађ. инж.



(М.П.)

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005486

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.

ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.

11000 Београд

**ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ДЕО ОБЈЕКТА:

**ЗГРАДА ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ
ЗМАЈЕВО на км 102+513.98 К.П. 2234 КО Змајево**

**ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

КВВ ДАТАСОМ д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
15.2.2024.г.



Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

МИЛУТИН

САВОВИЋ

007497125

Sign

Digitally signed by МИЛУТИН
САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=CARS-007497125,
serialNumber=PNORS-16059557
10110, sn=САВОВИЋ,
givenName=МИЛУТИН,
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ
007497125 Sign
Date: 2024.03.07 21:48:30 +01'00'

САДРЖАЈ

- А. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ**
- Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД**

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.
11000 Београд

**ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ДЕО ОБЈЕКТА:

**ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ
СТАНИЦИ ЗМАЈЕВО на км 102+513.98 К.П. 2234
КО Змајево**

**ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

КВВ ДАТАСОМ д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
15. 2.2024.г.



Председник комисије:


Милутин Савовић
**МИЛУТИН
САВОВИЋ**
00749712
5 Sign

Digital Signatures of Milutin
SAVOVIĆ 007497125 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=CA-RS-007497
125,
serialNumber=PNORS-16059
55710110, sn=САВОВИЋ,
givenName=МИЛУТИН,
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ
007497125 Sign
Date: 2024.03.07 21:49:13
+01'00'

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуга-Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд, фаза 1
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегледа
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- Закључак

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **Извод из регистрације привредног субјекта**
Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Решење о испуњености услова Министарства**
Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа**
Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- **УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)**
Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• **ОДЛУКА о образовању комисије**

На основу Члана 155. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. Уговора бр. JV-NS-CON-NT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII Од 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 В843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-мостови.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених радова хидротехничких инсталација и на хидротехничким објектима	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 314 Н571 09 / 414 D793 09
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација	Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03 / 430 330903

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чланови комисије имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

12.12.2023.г.



ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.

Директор
Директор

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера
1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора
CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача

Закључен између:

- УГОВОР**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” и „China Communications Construction Company Ltd.”, оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Наручилац Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

**Овлашћени представник
Извођач** Мирољуб Јевтић вд генералног директора
Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd.” МБ 100000000040563

Овлашћени представник Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)
Лију Ћитао (Liu Qitao)
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера
1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора
CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача
Закључен између:

- АНЕКС 1**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и

Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” и „China Communications Construction Company Ltd.”, оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.

Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера
1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача
Закључен између:

- АНЕКС 2
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора

Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера
1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача
Закључен између:

- АНЕКС 3
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник Извођач	Др Небојша Шурлан вд генералног директора Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	264 дана
Вредност уговорених радова	1.197.459.454,50 USD
Вредност реализованих радова	4.903.002,00 RSD

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА

Предмет техничког прегледа је реконструкција и доградња зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево.

Постојећи објекат за СС и ТК се налази у оквиру комплекса железничке станице Змајево са десне стране пруге, на стационажи КМ 102+513.98. Постојећи објекат не задовољава планиране потребе за смештај СС и ТК опреме, па је у складу са пројектом извршена доградња и реконструкција. Укупна Бруто грађевинска поврина је 361.42м². Нето површина је 304,51м².

ХИДРОТЕХНИКА

Са аспекта хидротехничких инсталација предмет техничког прегледа је:

- . изведено стање унутрашњих инсталација водовода и канализације
- . спољни развод водовода и канализације: водомерни шахт, ревизиона окна за канализацију,
- . прикључци на јавну водоводну мрежу
- . врста и материјал уграђене опреме

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у СС и ТК зградама са отправником возова у службеном месту Змајево, ради пуштања објекта у пробни рад. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ СИГНАЛИЗАЦИЈА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа су зграде, у којима је планарана уградња сигнално - сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) опреме, као и место за отправника возова, у железничкој станици Змајево.

На предметној локацији Змајево започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

У Змајеву су изведени радови на уградњи инсталација (ребраста црева и каблови).

МАШИНСТВО

Предмет техничког прегледа су термотехничке инсталације објекта СС и ТК Змајево.

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• АРИХТЕКТУРА

ПЗИ	1/6.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево – реконструкција и доградња
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/6.2, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Ивана Кржалић, дипл.инж.арх
Лична лиценца бр.	300 K072 11

• КОНСТРУКЦИЈА

ПЗИ	2/9.6.1 Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-2/9.6.1, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ
Лична лиценца бр.	311 P386 17

• ХИДРОТЕХНИКА

ПЗИ	3/3.2.3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ЗМАЈЕВО
Пројектна организација	ЦИП
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ХИД-3/3.2.3
Одговорни пројектант	Никола Павловић
Лична лиценца бр.	300 N968 15

• ЕНЕРГЕТИКА

ПЗИ	4/2.1.21 ТС3 25/0,23kV; 100kVA у станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.21
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06
ПЗИ	4/2.1.22 ТС1 25/0,23kV; 100kVA у станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.22
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06
ПЗИ	4/2.1.23 ТС2 25/0,23kV; 100kVA у станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.23

Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06
ПЗИ	4/2.2.6 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4kV; 400kVA у железничкој станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.2.6
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06
ПЗИ	4/2.3.9 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат за СС и ТК у железничкој станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.9
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ПЗИ	4/2.4.6 Пројекат спољних електроенергетских инсталација у железничкој станици Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.4.6
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06
ПЗИ	4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација
	Типска зграда за смештај ТК опреме
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10

• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-03602/2020-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.7 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локација Змајево
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-03602/2020-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.7
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,
	Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1

Одговорни пројектант Лична лиценца бр. ПЗИ	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. 353 0626 16 5/7.7 Пројекат инфомрационо-комуникационих система – Локација Змајево
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ Техничка документација бр.	НЕМА 2021-001-ЕЛЕ-5/7.7
Одговорни пројектант Лична лиценца бр. ПЗИ	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. 353 0626 16 5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ Техничка документација бр.	351-02-01810/2023-09 2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант Лична лиценца бр. ПЗИ	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. 353 0626 16 5/8.2 Пројекат радио система – део 1
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ Техничка документација бр.	351-02-01810/2023-09 2021-001-ЕЛЕ-5/8.2
Одговорни пројектант Лична лиценца бр.	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. 353 0626 16

• МАШИНСТВО

ПЗИ	6/1.6.2ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пројектна организација	„САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд,
Бр. Решења МГСИ	351-02-03602/2020-09
Техничка документација бр.	2020-250-МАШ-6/1.6.2
Одговорни пројектант Лична лиценца бр.	Мирјана Ђургуз Кубуровић дипл.маш.инж. 330 0843 03

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 000283371 2023 I481 005 001 000 001 ROP-MSGI-27315-WA-36/2023 Датум: 16.11.2023. године
Књига инспекције	Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Обавештење грађевинског инспектора бр.: 000299907 2023 14810 009 012 354 001 od 7.11.2023.
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу	Није приложено

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птивреде и заштите животне средине Републике Србије
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Прикључци на јавну инфраструктуру	Није предвиђена
Кишна канализација	Услед недостатка јавне канализације, предвиђена је септичка јама
Кишна и фекална канализација	Прикључак изведен на градски водовод ДН40
Водовод	Није приложен
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ. 310 R162 18 410 L261 18
Лична лиценца бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Решење бр. издато од:	
Одговорни извођач радова- архитектонски и завршни радови	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 1936 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова- изградња грађевинских објеката (конструкција)	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	411 И 00983 19
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0018 од 29.08.2022. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова- изградња водоводне и канализационе мреже	Срђана Шијачки
Лична лиценца бр.	414 6068 04
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова- изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године

издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова
сигналних
инсталација
Лична лиценца бр. 453 M181 21
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова-
изградња машинских и
термотехничких
инсталација
Милан Огризовић Дипл. инж. маш.

Лична лиценца бр. 430 A756 06
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

НАДЗОРНИ ОРГАН

Одговорни вршилац
стручног надзора
Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.

Лична лиценца бр. 310 Д661 06
Решење бр. ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац
стручног надзора за
архитектонске и завршне
радове
Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.

Лична лиценца бр. 400 5194 04
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац
стручног надзора за
изградњу грађевинских
објеката (конструкција)
Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.

Лична лиценца бр. 410 J272 15
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о

Одговорни вршилац
стручног надзора за
изградњу водовodne и
канализационе мреже
Милован Грубјешић

Лична лиценца бр. 314 H656 09
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац
стручног надзора за
изградњу
електроенергетских,
телекомуникационих и
сигнализационих
Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.

инсталација
Лична лиценца бр. 350 I937 10
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац
стручног надзора за
Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.

изградњу
телекомуникационих
инсталација
Лична лиценца бр. 353 В183 05
Решење бр. РВU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац
стручног надзора за
изградњу
сигналних
инсталација
Лична лиценца бр. 350 G870 08
Решење бр. РВU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац
стручног надзора за
изградњу машинских и
термотехничких
инсталација
Лична лиценца бр. 330 I426 10
Решење бр. РВU-257/23 од 04.07.2023. г.
издато од: Project Biro Utiber

• **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 03.05.2023. до 07.09.2023. године, од стране 1 до 39 стране,

ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 05.04.2023. до 11.12.2023. године, бр. страна 12

Свеска 2 : датум од 06.04.2023. до 14.12.2023. године, бр. страна 13

Свеска 3 : датум од 24.10.2022. до 19.10.2023. године, бр. страна 34

Решење о грађевинској
дозволи Министарства
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре **У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Пријава радова Министарства
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре **У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Потврда о завршетку објекта у
конструктивном смислу **Није достаљена**

Грађевински дневници **У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

ИЗЈАВА да су радови изведени
у складу са грађевинском
дозволом и пројектном
документацијом **Није достаљена**

Архитектура

Број	ОПИС
	Гитер блок
1.	Извештај о испитивању бр. GAK-652/22-P од 18.10.2022.године, Гитер блока 25 Стандард произвођача Универзум д.о.о.Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
2.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-006-B, Гитер блок, одобрен уз корекције од стране Стручно-Техничког Надзора 24.02.2023. године.
	Цреп
3.	Извештај о испитивању бр. И 030/20-ZGP-23/GAK009GCK од 10.03.2023. Фалцованог црепа од глине тип <i>Continetal 9</i> произвођача Wienerberger d.o.o. Kanjiža. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд
4.	Технички лист за цреп <i>Contiton 9</i> издат од старне произвођача Tondach.
5.	Извештај о испитивању бр. И 030/20-ZGP-23/GAK015GC од 26.04.2023. фазонског комада црепа од глине тип Жлебњак произвођача Wienerberger d.o.o. Kanjiža. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд
6.	Допис пројектанта у вези измене типа црепа од 30.10.2023.
7.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-008-B, Цреп - одобрен уз корекције од стране Стручно-Техничког Надзора 18.12.2023. године.

Конструкција

Број	ОПИС
	Бетон
1.	Извештај о испитивању материјала бр. KIA-0056/23-DM од 03.04.2023. дробљене мешавине каменог агрегата 0/31,5мм из каменолома ГРАДАЦ Ликодра Србија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
2.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-013-A – Материјал за насипање испод подне плоче-дробљени аграгат 0/31,5мм, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 19.07.2023. године.
3.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине MB 30/3 бр. PPB – 4/036/20 од 19.06.2022. који је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
4.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 13.02.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Веоћин. Сертификат је издао INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
5.	Извештај о испитивању бр. VHM-1578/22 од 27.05.2022.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са фабрике бетона Карин Комерц МД Врбас. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
6.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 од 09.05.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
7.	Извештај о испитивању бр. KIA-0113/23-KB од 09.05.2023.године, Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
8.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/20-ZGP-IMS-095/23 од 31.03.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране Sika Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.

9.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-001 – Марка бетона C25/30, Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm), plastifikator Sika ViscoCrete 4077x.
10.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине бр. LP/PPB – 2/036/22 од 28.01.2022. за бетон MB 20 са еф пепелом. Извештај је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
11.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 15.05.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Bеоћin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
12.	Извештај о испитивању бр. VHM-1578/22 од 21.11.2022.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са фабрике бетона Карин Комерц МД Врбас. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
13.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 од 09.05.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
14.	Извештај о испитивању бр. KIA-0113/23-KB од 09.05.2023.године, Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
15.	Захтев за одобрење материјала бр.NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-002–Марка бетона C 12/15; Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- četvorofrakcijski (0/4mm, 4-8mm i 8-16mm, 16-32mm).
16.	Захтев за одобрење материјала бр.NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-003– Мешавина природног каменог агрегата (речни шљунак) за слој шљунка испод темеља и темељних плоча.
	Репаратурни малтер
17.	Извештај о испитивању бр. VHM-1805/21 од 17.01.2022.године, Водоодбојног завршног малтера за поправке и израду холкера произвођача <i>Koster Waterproofing Systems</i> . Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
18.	Извештај о испитивању бр. UIV 058/23 од 29.03.2023.године, dvokomponentnog bitumrn/gums hidroizolacionog zaptivača <i>DEUXAN 2C</i> произвођача <i>Koster Bauchemie AG, Nemačka</i> . Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
19.	Технички лист <i>KÖSTER Deuxan 2C</i> – 2-компонентни битумен / гума заптивач за заптивање испод нивоа земље вода без и под притиском, као и за премошћавање пукотина. Технички лист број W 252 032 од 07.01.2020. године издат од произвођача <i>KÖSTER Waterproofing Systems</i> .
20.	Технички лист <i>KÖSTER Reparturni malter</i> -водоодбојни, завршни малтер за поправке и израду холкера. Технички лист број W 530 025 од 22.10.2019. године издат од произвођача <i>KÖSTER Waterproofing Systems</i> .
21.	Захтев за одобрење материјала бр.NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-005 – хоризонталне хидроизолације плоче која лежи да тлу.
	Арматура
22.	Декларација о усаглашености број MSM 031251 од 17.01.2022. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/10mm/12mm/18mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
23.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-014-A – Арматура, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 28.03.2023. године.
24.	Декларација о усаглашености број MSM 031546 од 11.03.2022. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/12mm/14mm/16mm/25mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
25.	Декларација о усаглашености број MSM 031556 од 09.02.2022. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/14mm/20mm/22mm/25mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.

26.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.786/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 221. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
27.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.787/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 188. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
28.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.788/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 257. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
29.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.789/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 335. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
30.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.790/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 524. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
31.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.791/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 131. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
32.	Извештај о испитивању заварене мреже бр. IG.ZM.792/2021 од 01.09.2021. године -Тип мреже Q 424. Извештај је издао IG Institut za građevinarstvo d.o.o. Subotica.
33.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-014-A – Арматура, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 23.08.2023. године.
34.	Атест за производ арматурна мрежа Q-188, бр.5135 од 12.06.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
35.	Атест за производ арматурна мрежа Q-257, бр.5129 од 23.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
36.	Атест за производ арматурна мрежа Q-335, бр.5127 од 18.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
37.	Уверење о прегледу бр. 466/2023 од 09.03.2023. челика за армирање бетона у шипци \varnothing 8мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
38.	Уверење о прегледу бр. 484/2023 од 13.03.2023. челика за армирање бетона у шипци \varnothing 10мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
39.	Уверење о прегледу бр. 495/2023 од 14.03.2023. челика за армирање бетона у шипци \varnothing 12мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
40.	Уверење о прегледу бр. 336/2023 од 20.02.2023. челика за армирање бетона у шипци \varnothing 14мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
41.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3.1-SS-MAR-004 – Арматура за армирање свих АБ површина у зград за смештај ТК опреме.
	Извештаји о испитивању бетона
42.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3711B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-CRSC-RIA-003 Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
43.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-CRSC-RIA-003 од 05.08.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова.
44.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3712B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних греда - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-007 Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
45.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-CRSC-RIA-007 од 09.08.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање темељних греда.
46.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4278B/23 од 06.11.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-007 Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
47.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-010 од 23.08.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова.
48.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3713B/23 од 28.09.2023. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-011. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.

49.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-CRSC-RIA-011 од 23.08.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова.
50.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4282B/23 од 06.11.2023. бетонске коцке – Бетонирање пливајуће АБ плоче - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-022. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
51.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SSST3-CRSC-RIA-022 од 09.09.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање пливајуће АБ плоче.
52.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4283B/23 од 06.11.2023. бетонске коцке – Бетонирање АБ вертикалних серклажа - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-023. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
53.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-023 од 19.09.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање АБ вертикалних серклажа.
54.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 4284B/23 од 06.11.2023. бетонске коцке – Бетонирање ЛМТ таванице и хоризонталних серклажа - NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-028. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
55.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-RIA-028 од 19.09.2023. – Лабораторијско испитивање бетонске коцке – Бетонирање ЛМТ таванице и хоризонталних серклажа.
	Извештаји о геомеханичким испитивањима
27.	Извештај о испитивању бр. 5661/23 од 30.10.2023. геомеханичко испитивање набијеног тла испод пливајуће АБ плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
28.	Извештај о испитивању бр. 5662/23 од 30.10.2023. геомеханичко испитивање набијеног тла испод плоче. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 14.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина
2.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INCO123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
3.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр. P1119105800 од 16.09.2019. године, „Квалитет“ Ниш
4.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр. P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
5.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр. 1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
6.	Потврда о усаглашености за RJ45 Модул, модел KEJ-CEA-S-10G, KELine Screened Category 6A, произвођача KRUGEL EXIM, од 10.11.2020. године, KRUGEL EXIM
7.	Datasheet за Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s

8.	ISO 9001:2015 Сертификат KRUGEL EXIM бр. QMS-925/22, од 25.11.2022. године, ACB s.r.o.
9.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
10.	Datasheet за 6A S/FTP EuroClass Dca кабл, Левитон
11.	Изјава о усклађености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
12.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла NXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 16.12.2019. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогене обујмице, тип HFCL, од 13.07.2017. године, DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
14.	Datasheet за HFCL DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
15.	Сертификат за обујмице OBO Bettermann, бр. 40037802 од 25.06.2013. године, VDE Testing and Certification Institute.
16.	Потврда о усаглашености за PNK регале, модел PNK50... PNK800, RNK50...RNK800, MNK50...MNK600, PNK50E90...PNK600E90, произвођача Пеком инжењеринг Краљево
17.	Datasheet за носаче каблова Пеком, Краљево
18.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
19.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
20.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл СТ.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
21.	Потврда о усаглашености за patch cord (кабл), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
22.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
23.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
24.	EU сертификат о испитивању Base Band Unit са GUE пријемником, бр. 0002371, од 18.07.2017. године, Intertek Testing & Certification.
25.	Декларација о усаглашености за Base Band unit/HUAWEI, модел VBU3910/V100, бр. CE-03159960, од 14.07.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
26.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
27.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE102792953, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
28.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

29.

Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWAI, бр. CE-10029647-1, од 14.10.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

ЛОКАЦИЈА

Зграда за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево на км 102+513.98 К.П. 2234 КО Змајево

Постојећи објекат за СС и ТК се налази у оквиру комплекса железничке станице Змајево са десне стране пруге, на стационажи КМ 102+513.98. Постојећи објекат не задовољава планиране потребе за смештај СС и ТК опреме, па је у складу са пројектом извршена доградња и реконструкција. Укупна Бруто грађевинска поврина је 361.42м². Нето површина је 304,51м².

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

Председник комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Одговорни извођач радова

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

Одговорни извођач радова-
архитектонски и завршни радови

Лична лиценца бр.

Решење бр.

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

351-02-01946/2020-07 од 3.3.2022.г.

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Београд, Стјепана Филиповића 45

351-02-00545/2021-09 од 18.03.2021.г.

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

351-02-03481/2019-07 од 16.12.2019.г.

Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.

415 6279 04; 410 5735 04

189/XII од 12.12.2023.г.

Биљана Крстић дипл.инж.грађ.

317 B843 05 411 8921 05

189/XII од 12.12.2023.г.

Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.

314 X571 09 / 414 Д793 09

189/XII од 12.12.2023.г.

Јелена Весић дипл.инж.ел.

350 Ф653 07 / 351 Н61414 / 450Е793 10

189/XII од 12.12.2023.г.

Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.

353 P847 18

189/XII од 12.12.2023.г.

Александар Јевтић дипл.инж.маш.

330 0692 03, 430 3309 03

189/XII од 12.12.2023.г.

JV China Railway International Co. Ltd.

351-02-03281/2020-09

China Communications Construction Company Ltd.

351-02-01841/2022-09

Милан Бановић Дипл. инж. грађ.

310 R162 18

410 L261 18

HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007

China Railway International Co. Ltd.

Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.

400 1936 03

HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021.

издато од: China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња грађевинских објеката (конструкција) Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр. 411 И 00983 19
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0018 од 29.08.2022.
издато од: China Railway International Co. Ltd

Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже Срђана Шијачки
Лична лиценца бр. 414 6068 04
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр. 450 J20 515
451 J20 915
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр. 453 7918 04
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова сигналних инсталација Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр. 453 M181 21
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких и инсталација Милан Огризовић Дипл. инж. маш.
Лична лиценца бр. 430 A756 06
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Project Biro Utiber д.о.о.

НАДЗОРНИ ОРГАН Нови Сад, Темеринска 76
351-02-03050/2021-09

Одговорни вршилац стручног надзора Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр. 310 Д661 06
Решење бр. ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр. 400 5194 04
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
(конструкција)
Лична лиценца бр. 410 J272 15
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022

издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Милован Грубјешић
Лична лиценца бр.	314 H656 09
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу машинских и термотехничких инсталација	Петар Стошић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 I426 10
Решење бр.	PBU-257/23 од 04.07.2023.г.
издато од:	Project Biro Utiber

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Александар Јевтић Дипл. инж. ел.
ИНВЕСТИТОР	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
Представник	Љиљана Михајловић
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09

China Communications Construction Company Ltd.
351-02-01841/2022-09

Одговорни извођач радова и
координатор тима

Милан Бановић Дипл. инж. грађ.

Представник

Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.

Представник

Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.

Представник

Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.

Представник

Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.

Представник

Дејан Вулић, дипл.инж.ел.

Представник

Милан Огризовић

Project Biro Utiber д.о.о.

НАДЗОРНИ ОРГАН

Нови Сад, Темеринска 76

351-02-03050/2021-09

Руководилац стручног надзора

Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.

Представник

Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.

Представник

Дејан Тодоровић Дипл.инж.грађ.

Представник

Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.

Представник

Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.

Представник

Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.

Представник

Зоран Нововић, дипл.инж.ел.

Представник

Петар Стошић дипл.инж.маш.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа

10.2.2024.год.

Завршетак техничког прегледа

15.2.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да је за изведене радове који су предмет техничког прегледа извођач поднео изјаву о завршетку темеља, и да је надлежна грађевинска инспекција обавестила надлежни орган да су изграђени у складу са грађевинском дозволом
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о квалитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОАЛНОСТ ОБЈЕКТА

АРХИТЕКТУРА

- Атести/Сертификати за Архитектонске радове нису комплетни. Достављени су атести само за два метеријала: гитер блок и цреп.
- Није достављена изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
- Грађевински дневници нису закључени
- Листа атеста и серификата је непотпуна.
- Недостје грађевински дневник
- Недостаје геодетски елаборат за упис у катастар подземних инсталација
- Недостају записници о испитивању водоводне и канализационе мреже

- Недостају атести о уграђеном материјалу
- Недостаје потврда о прикључку на водоводну мрежу и регистрација водомера
- Недостају атести о уграђеном материјалу и опреми

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.

Потребно је недостатке отклонити.

Примедба је неусловна.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
15.2.2024.г.

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Председник комисије



**МИЛУТИН
САВОВИЋ
00749712
5 Sign**

Digitally signed by МИЛУТИН
САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=CA:RS-007497125
serialNumber=PNORS-16059557
10110, sn=САВОВИЋ,
givenName=МИЛУТИН,
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ
007497125 Sign
Date: 2024.03.07 21:49:43
+01'00'

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајевоу, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда СС и ТК са отправником возова у железничкој станици Змајево на км 102+513.98 К.П. 2234 КО Змајево
Почетак вршења техничког прегледа:	10.2.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	20.2.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД



Зграда СС и ТК са отправником возова у железничкој станици Змајево на км 102+513.98 К.П. 2234 КО Змајево

ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	46/III
Место и датум	Београд, 15.2.2024.г.
	МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign
	<small>Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: cn=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNCRS-160285710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.03.07 21:50:18 +01'00'</small>

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 В843 05
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		
6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 314 Н571 09
Лични печат	Потпис	
		
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		

8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ

Вршилац техничког прегледа: **Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.** Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



Marija Nenezic Jovic

9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Вршилац техничког прегледа: **Александар Јевтић Дипл. инж. маш.** Лиценца ИКС 330 0692 03

Лични печат

Потпис



Aleksandar Jevtic