



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ**

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**

**Огранак Електродистрибуција Суботица**

Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300, факс: 024/546-380

Број: 2541200-D.07.09.-349511-24

Датум: 30.07.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-349511-24 од 29.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 84/2023), чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

**РЕШЕЊЕ**

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-349511-24 од 29.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта: Зграда за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија) на државној граници Келебија на км 184+378,53 са МБТС-"ЖТО" Келебија 20/0,4 kV на к.п. бр. 26145 К.О. Стари град, на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-475-21 од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123690-22 од 20.04.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 29.07.2025 године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

**Образложење**

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-349511-24 од 29.07.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-475-21 од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123690-22 од 20.04.2022.године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је: да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са израдом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објекта и др. број 1/1023-1404 од 01.08.2023. год., као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 19.07.2024. год. за објекат: Зграда за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија) на државној граници Келебија на км 184+378,53 са МБТС-"ЖТО" Келебија 20/0,4 kV на к.п. бр. 26145 К.О. Стари град за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 29.07.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињенице и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебним законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

**ПРАВНА ПОУКА:** против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица.

Доставити:

- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД,  
НЕМАЊИНА 6;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;



Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-  
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА  
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ  
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.  
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ  
Немањина б.  
11000 Београд

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ДЕО ОБЈЕКТА:

*Зграда за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија) на Државној граници Келебија у км 184+378,53 са МБТС- "ЖТО" Келебија 20/0,4 kV на КП 26145 КО Нови Град*

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА

ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

КВВ ДАТАСОМ д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду  
19.7.2024.г.



Председник комисије:

Милутић  
САВОВИЋ  
007497125  
Sign

DN: c=RS,  
serialNumber=CARS-007497125,  
serialNumber=PNORS-160399557  
10110, sn=САВОВИЋ,  
givenName=МИЛУТИЋ,  
cn=МИЛУТИЋ САВОВИЋ  
007497125 Sign  
Date: 2024.07.23 22:19:05 +0200

## Прилог 1.

### ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објект:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићеву, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град. на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021 г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија) на Државној граници Келебија у км 184+ 378,53 са МБТС- " ЖТО " Келебија 20/0,4 kV на КП 26145 КО Нови Град
Почетак вршења техничког прегледа:	30.6.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	22.7.2024.г.

### КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД



Зграда за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија) на Државној граници Келебија у км 184+ 378,53 са МБТС- " ЖТО " Келебија 20/0,4 kV на КП 26145 КО Нови Град

### ПОТВРЂУЈЕ









1) да је објект изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	113/VII
Место и датум	Београд, 19.7.2024.г.
	<b>МИЛУТИН САВОВИЋ</b> <b>00749712</b> <b>5 Sign</b>
	<small>Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-00749712 5, serialNumber=PNORS-1605955 710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, sn=МИЛУТИН САВОВИЋ, 007497125 Sign Date: 2024.07.23 22:25:51 +02'00'</small>

## ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

<b>1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 В843 05
Лични печат	Потпис	
		
<b>2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ</b>		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		
<b>7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА</b>		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		
<b>8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ</b>		
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 Р847 18
Лични печат	Потпис	
		

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-  
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА  
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ  
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

**ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА**

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.  
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

**ИНВЕСТИТОР**

**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ**

Немањина б.  
11000 Београд

**ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА**

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

**ДЕО ОБЈЕКТА:**

**Објекат за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV, 400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас**

**ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА**

**ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.**

Београд, Кнегиње Зорке 70

**БЕОГРАДЧВОР д.о.о.**

Стјепана Филиповића 45

**КВВ ДАТАСОМ д.о.о.**

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду  
4.4.2024.г.



Председник комисије:

Милутин  
САВОВИЋ  
007497125  
Sign

Милутин Савовић д.о.о. Милутин  
САВОВИЋ 007497125 Sign  
DN: c=RS,  
serialNumber=CA:RS-007497125,  
serialNumber=PNORS-160596571011  
0, sn=САВОВИЋ,  
givenName=МИЛУТИН,  
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125  
Sign  
Date: 2024.04.12 12:35:10 +02'00'

## САДРЖАЈ

- A. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
- Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У  
ПРОБНИ РАД

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-  
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА  
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

## **ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

<b>ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА</b>	<b>351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021</b>
<b>ИНВЕСТИТОР</b>	<b>АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ</b> Немањина 6. 11000 Београд Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
<b>ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	<b>ДЕО ОБЈЕКТА:</b> <b>Објект за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV, 400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас</b>

<b>ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	<b>ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.</b> Београд, Кнегиње Зорке 70 <b>БЕОГРАДЧВОР д.о.о.</b> Стјепана Филиповића 45 <b>KBV DATACOM д.о.о.</b> Нови Београд, Владимира Поповића 6
-----------------------------------	--

У Београду  
5.4.2024.г.



Председник комисије:



**МИЛУТИН  
САВОВИЋ  
007497125  
Sign**

Digitally signed by МИЛУТИН  
САВОВИЋ 007497125 Sign  
DN: c=RS,  
serialNumber=CA:RS-007497125,  
serialNumber=PNORS-160595571  
0110, sn=САВОВИЋ,  
givenName=МИЛУТИН,  
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ  
007497125 Sign  
Date: 2024.04.12 12:35:44 +02'00'



## САДРЖАЈ

### ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуга-Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд, фаза 1
- Одлука о образовању комисије

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегледа
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- Закључак

## ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **Извод из регистрације привредног субјекта**  
Документацја достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Решење о испуњености услова Министарства**  
Документацја достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа**  
Документацја достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- **УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)**  
Документацја достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• **ОДЛУКА о образовању комисије**

На основу Члана 155. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. Уговора бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII Од 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

## ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)-ДЕО ОБЈЕКТА: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 В843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-мостови.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених радова хидротехничких инсталација и на хидротехничким објектима	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 314 Н571 09 / 414 D793 09
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација	Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03 / 430 330903

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чланови комисије имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

12.12.2023.г.



ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.

Директор  
Директор

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ  
 МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  
 ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)  
 05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера  
 1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора  
 CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача

Закључен између:

УГОВОР

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6  
и
3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Наручилац Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".  
 Република Србије  
 11000 Београд, Немањина бр. 6  
 МБ 21127094

Овлашћени представник Миролjub Јевтић ад генералног директора  
 Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)  
 Лију Ћитао (Liu Qitao)  
 КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ  
 МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  
 ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)  
 05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера  
 1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора  
 CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача  
 Закључен између:

АНЕКС 1

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6  
и

Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".  
 Република Србије  
 11000 Београд, Немањина бр. 6  
 МБ 21127094

Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера 1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владе републике Србије.</li> <li>2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и</li> <li>3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563</li> </ol>
Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије" Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера 1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владе републике Србије.</li> <li>2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и</li> <li>3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563</li> </ol>

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник Извођач	Др Небојша Шурлан вд генералног директора Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	264 дана
Вредност уговорених радова	3.614.776,00 USD
Вредност реализованих радова	2.698.007,00 USD

## ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

### АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Предмет техничког прегледа је зграда за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас.

Објекат за СС и ТК и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта, је новопроектовани објекат који се налази у оквиру нове Железничке станице Врбас Нова на К.П.2099; 2100, К.О.Врбас у оквиру Општине Врбас. Објекат се налази са десне стране пруге, на стационажи КМ 113+684,32. Спратност објекта је П, нето површина је 255.81 m<sup>2</sup>, бруто површина је П= 298.94 m

### ХИДРОТЕХНИКА

Изведено стање унутрашњих инсталација водовода и канализације

Спољни развод водовода и канализације: прикључак, водомер, септичка јама, сепаратор, упојно поље

Врста и материјал уграђене опреме

### ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова, ради пуштања објекта у пробни рад.

### ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је зграда, у којој је планарана уградња сигнално - сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) опреме, као и место за отправника возова, у службеном месту Врбас Нова.

На предметној локацији Врбас Нова започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

У Врбас Нова изведени су радови на уградњи ормана RO-TMKS 1, RO-ZKU 1.1, RO-ZKU 1.2, RO-CEP-1, RO-CEP-2, RO-FO и RRU (2 ком.), као и радови на уградњи инсталација (ребраста црева и каблови).

На локацији у Врбас Нова започета је уградња сигнално – сигурносне опреме (станични сигнално – сигурносни уређај и уређај телекоманде) као и пратећих инсталација.

### МАШИНСТВО

Термотехничке инсталације – зграде за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта.

## ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### • АРИХТЕКТУРА

<b>ПЗИ</b>	1/7.2 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/7.2, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Вања Писаревић, мастер инж.арх.
Лична лиценца бр.	210A0139519

### • КОНСТРУКЦИЈА

<b>ПЗИ</b>	2/9.7.2. Пројекат конструкције зграде за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ- 2/9.5.1 - ПЗИ, Београд, децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ
Лична лиценца бр.	311 P386 17

### • ХИДРОТЕХНИКА

<b>ПЗИ</b>	3/3.2.4. Пројекат хидротехничких инсталација комплекса железничке станице Врбас, објекти станичне зграде, зграде за СС и ТК , потходника и надстрешнице, перони и надстрешнице и Зграде електровучне подстанице – ЕВП Врбас
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ХИД-3/3.2.4
Одговорни пројектант	Душица Мајсторовић
Лична лиценца бр.	314 3194 03
<b>ПЗИ</b>	3/3.2.4.1. Пројекат хидротехничких инсталација комплекса железничке станице Врбас, објекти станичне зграде, зграде за СС и ТК , потходника и надстрешнице , перони и надстрешнице и Зграде електровучне подстанице – ЕВП Врбас
Пројектна организација	РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ - ЕВП ВРБАС
Бр. Решења МГСИ	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Техничка документација бр.	351-02-01810/2023-09
Одговорни пројектант	2020-250-ХИД-3/3.2.4.1
Лична лиценца бр.	Душица Мајсторовић
	314 3194 03

### • ЕНЕРГЕТИКА

<b>ПЗИ</b>	4/2.1.25 TC2 25/0,23kV; 100kVA у станици Врбас Нова
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.25
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић

Лична лиценца бр. 350 D991 06

ПЗИ 4/2.1.26 TC3 25/0,23kV; 100kVA у станици Врбас Нова  
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЕ-4/2.1.19  
 Одговорни пројектант Љубица Јанковић  
 Лична лиценца бр. 350 D991 06

ПЗИ 4/2.1.20 TC2 25/0,23kV; 100kVA у станици Степановићево  
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЕ-4/2.1.26  
 Одговорни пројектант Љубица Јанковић  
 Лична лиценца бр. 350 D991 06

ПЗИ 4/2.2.7 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4kV;  
 400kVA у железничкој станици Врбас Нова  
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-4/2.2.7  
 Одговорни пројектант Љубица Јанковић  
 Лична лиценца бр. 350 D991 06

ПЗИ 4/2.3.11 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат станичне  
 зграде у железничкој станици Врбас Нова  
 Пројектна организација Саобраћајни институт ЦИП д.о.о  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
 Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.11  
 Одговорни пројектант Драгана Марјановић  
 Лична лиценца бр. 350 I887 10

ПЗИ 4/2.3.12 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат за СС и ТК  
 у железничкој станици Врбас Нова  
 Пројектна организација Саобраћајни институт ЦИП д.о.о  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
 Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.12  
 Одговорни пројектант Драгана Марјановић  
 Лична лиценца бр. 350 I887 10

ПЗИ 4/2.4.7 Пројекат спољних електроенергетских инсталација у  
 железничкој станици Врбас Нова  
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-4/2.4.7  
 Одговорни пројектант Љубица Јанковић  
 Лична лиценца бр. 350 D991 06

ПЗИ 4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација  
 Типска зграда за смештај ТК опреме  
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
 Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29  
 Одговорни пројектант Љубица Јанковић



Лична лиценца бр. 350 D991 06

## ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

ПЗИ	5/1.1 Општа свеска пројекта сигнално-сигурносног система
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/1.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/1.13 Осигурање железничке станице Врбас Нова
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/1.13
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/4 Диспечерски и пружни уређаји и локалне кабловске мреже
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/4
Одговорни пројектант	Марија Душанка Стефановић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0747 03
ПЗИ	5/5 Пројекат оптичких каблова и преносних система за некритичне сервисе
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/5
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.8 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локација Врбас
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.8
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/7.8 Пројекат инфомрационо-комуникационих система – Локација Врбас
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.8
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.3 Пројекат радио система – део 2
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.3
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16

## • МАШИНСТВО

ПЗИ	ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ СС И ТК У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ВРБАС НОВА 6/1.7.2 ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пројектна организација	„САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд, Немањина 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-МАШ-6/1.7.2
Одговорни пројектант	Мирјана Ђурђузовић дипл.маш.инж.
Лична лиценца бр.	330 0843 03
ПЗИ	ПРОЈЕКАТ ЛИФТОВА У ПОДХОДНИКУ ВРБАС НОВА 6/2.6 МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пројектна организација	„САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд,
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-МАШ-6/2.6
Одговорни пројектант	Небојша Костић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	333 0923 03
ПЗИ	ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ ЗА СМЕШТАЈ ТК ОПРЕМЕ ВРБАС НОВА 6/3.13 ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Пројектна организација	„САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд,
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-МАШ-6/3.13
Одговорни пројектант	Лидија Баровић-Дурковић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 Ф253 07 / 07-152-410/13

## ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 000283371 2023 I481 005 001 000 001 ROP-MSGI-27315-WA-36/2023 Датум: 16.11.2023. године
Књига инспекције	Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прикључци на јавну инфраструктуру	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птивреде и заштите животне средине Републике Србије Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Кишна канализација	Прикључује се на интерну кишну канализацију
Кишна и фекална канализација	Прикључак на септичку Јаму
Водовод	Прикључак на градску водоводну мрежу
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен
<b>ИЗВОЂАЧ РАДОВА</b>	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ. 310 R162 18 410 L261 18
Лична лиценца бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
Решење бр. издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 1936 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021.
Одговорни извођач радова-изградња грађевинских објеката (конструкција)	China Railway International Co. Ltd Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.

Лична лиценца бр. 411 И 00041 20  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2023-0004 од 01.06.2023.  
издато од: China Railway International Co. Ltd

Одговорни извођач радова-  
изградња водоводне и  
канализационе мреже Срђана Шијачки

Лична лиценца бр. 412 5560 04 / 414 6068 04  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013  
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова-  
изградња  
електроенергетских Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.

Лична лиценца бр. 450 J20 515  
451 J20 915  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2022/002  
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова  
телекомуникационих и  
сигналних инсталација Дејан Вулић, дипл.инж.ел.

Лична лиценца бр. 453 7918 04  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године  
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова  
сигналних  
инсталација Горан Жигић, дипл.инж.ел.

Лична лиценца бр. 453 M181 21  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године

Одговорни извођач радова-  
изградња машинских и  
термотехничких  
инсталација Милан Огризовић Дипл. инж. маш.

Лична лиценца бр. 430 A756 06  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009  
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд  
Project Biro Utiber д.о.о.

**НАДЗОРНИ ОРГАН** Нови Сад, Темеринска 76  
351-02-03050/2021-09

Одговорни вршилац  
стручног надзора Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.

Лична лиценца бр. 310 Д661 06  
Решење бр. ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
архитектонске и завршне  
радове Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.

Лична лиценца бр. 400 5194 04  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.  
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу грађевинских  
објеката (конструкција) Иван Бабић, дипл.инж.грађ.

Лична лиценца бр. 341 И 152 22  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022  
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу водоводне и  
канализационе мреже  
Лична лиценца бр. 314 H656 09  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.  
Милован Грубјешић

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу  
електроенергетских,  
телекомуникационих и  
сигнализационих  
инсталација  
Лична лиценца бр. 314 5268 03  
Решење бр. PBU-26/23 од 06.02.2023  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.  
Славко Маринковић

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу  
телекомуникационих  
инсталација  
Лична лиценца бр. 353 B183 05  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад  
Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу  
сигналних  
инсталација  
Лична лиценца бр. 350 G870 08 (лиценца није одговарајућа)  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад  
Зоран Нововић, дипл.инж.ел.

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу машинских и  
термотехничких  
инсталација  
Лична лиценца бр. 330 I426 10  
Решење бр. PBU-257/23 од 04.07.2023.г.  
издато од: Project Biro Utiber  
Петар Стошић дипл.инж.маш.

• **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

---

**АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА**

Свеска 1 од 22.08.2023. до 20.10.2023.године, од стране 1 до 47 стране,

Свеска 2 од 21.10.2023. до 07.02.2024.године, од стране 48 до 95 стране

**ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Свеска 1 : датум од 09.05.2023. до 09.05.2023. године , бр. страна 2

Свеска 2 : датум од 25.05.2022. до 22.02.2024. године , бр. страна 46

Свеска 3 : датум од 22.02.2024. до 13.03.2024. године , бр. страна 26

Свеска 4 : датум од 02.12.2022. до 06.03.2024. године , бр. страна 50

Свеска 5 : датум од 06.04.2023. до 31.08.2023. године, бр. страна 4

Свеска 6 : датум од 05.04.2023. до 18.01.2024. године, бр. страна 19

Свеска 7 : датум од 03.04.2023. до 12.02.2024. године, бр. страна 8

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	Није достаљена
Грађевински дневници	У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	Није достаљена

#### АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

##### Архитектура

Број	ОПИС
1.	Керамичке плочице
2.	Извештај бр. GAK 830/22-PL о испитивању керамичких плочица Mantova FT 30x60cm, TIP, Prilog G. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 27.01.2023. године.
3.	Извештај бр. GAK 061/23-PLd о испитивању керамичких плочица Mantova FT 60x60cm, Prilog G. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 24.03.2023. године.
4.	Извештај бр. GAK 837/22-PLd о испитивању керамичких плочица Mantova FT 30x60cm. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 27.01.2023. године.
5.	Одговор Пројектанта о прихватању понуђене карамике послат 24.01.2024.
6.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-028 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 06.03.2024. године.
	<b>Гитер блок</b>
7.	Декларација о перформансама бр. I 030/20-ZSG -IMS -320/21 DOP -009. - Гитер Блок 25 од 01.12.2022. издата од стране произвођа UNIVERZUM Cigiana Arandjelovac.
8.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-050-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 22.03.2024. године.
	<b>Лим</b>
9.	Сертификат о фабричкој потврди квалитета MILLS TEST CERTIFICATE NO. 60105973 издат од стране Liberty AD Skorje 28.02.2023. године.
10.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-052 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 20.03.2024. године.
	<b>Опека</b>

11.	Сертификат о усаглашености фабричке контроле производње бр. I 030/20-ZGP-IMS-207/22 – Element za zidanje od gline – Puna oreka, dimenzija 250x120x60mm. Сертификат издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 10.08.2022. године.
12.	Извештај бр. GAK 464/22-P о испитивању пуне опеке димензије 250x120x60mm. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 28.07.2022. године.
13.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-054 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 26.03.2024. године.
	<b>Камена вуна</b>
14.	Извештај бр. GFT 5427/17-TOL-6 о испитивању коефицијента топлотне проводљивости топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 31.03.2017. године.
15.	Технички лист NaturBoard FIT – Knauf Insulation d.o.o. Beograd, avgust 2023.
16.	Извештај бр. GFT 6237/19-NGR о испитивању негоривости узорка топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 02.04.2019. године.
17.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-055 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 24.03.2024. године.

#### Конструкција

Број	ОПИС
	<b>Бетон</b>
18.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-143/23 од 15.05.2023. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
19.	Извештај бр. VHM-791/23 о испитивању воде за справљање и негу бетона. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 06.06.2023. године.
20.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-139/23 од 09.05.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
21.	Извештај бр. LB/PS-1/025/22 о контроли производне способности фабрике бетона Карин Комерц МД доо у Суботици. Извештај издат 13.06.2022. године од стране AG-UNS Arhitektonsko Građevinski Insitut Novi Sad. – Sektor za Laboratorijska Ispitivanja.
22.	Сертификат о сталности перформанси бр. IMS-048/20 од 01.10.2020. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4000 BP произведен од стране Sika Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
23.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/20-ZGP-IMS-095/23 од 31.03.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране Sika Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
24.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине бр. 001-PBM -005/17 од 20.07.2017. Извештај је издао CPL Centralna Putna Laboratorija.
25.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-035/24 од 09.02.2024. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat je izdao INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
26.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-362/23 од 09.11.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.

27.	Извештај о испитивању бр. VHM-707/23 од 23.05.2023.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са производног плаца фирме Карин Комерц МД Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
28.	Извештај бр. LB/PPB-2/036/22 од 28.01.2022. о испитивању претходног састава бетонске мешавине МВ 20 са еф пепелом. Извештај је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
29.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-046 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 18.03.2024. године.
30.	Извештај бр. PPB-4/036/20 од 19.06.2020. године, о испитивању претходног састава бетонске мешавине МВ 30/3. Извештај је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
	<b>Арматура</b>
31.	Атест за производ арматурна мрежа Q-188, бр.5135 од 12.06.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
32.	Атест за производ арматурна мрежа Q-257, бр.5129 од 23.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
33.	Атест за производ арматурна мрежа Q-335, бр.5127 од 18.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
34.	Уверење о прегледу бр. 466/2023 од 09.03.2023. челика за армирање бетона у шипци $\varnothing 8$ мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
35.	Уверење о прегледу бр. 484/2023 од 13.03.2023. челика за армирање бетона у шипци $\varnothing 10$ мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
36.	Уверење о прегледу бр. 495/2023 од 14.03.2023. челика за армирање бетона у шипци $\varnothing 12$ мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
37.	Уверење о прегледу бр. 336/2023 од 20.02.2023. челика за армирање бетона у шипци $\varnothing 14$ мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
38.	Извештај о испитивању бр. G-0326/23 од 07.12.2023.године, Лабораторијско геомеханичко испитивање рефулисаног песка, Шљункара Карин Комерц МД Стари Бановци. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
39.	Извештај о испитивању бр. KIA-0249/23-PM од 11.11.2023.године, Мешавине природног каменог агрегата (речни шљунак) као сировина за производњу сепарисаног агрегата за бетон, Карин Комерц МД доо Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
40.	Сертификат о фабричкој потврди квалитета MILLS TEST CERTIFICATE NO. 60105973 издат од стране Liberty AD Skopje 28.02.2023. године.
41.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-001-P-474.11/23 од 05.12.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
42.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-002-P-474.11/23 од 05.12.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
43.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-009-P-474.11/23 од 05.12.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
44.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0156B/24 од 28.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање хоризонталних серклажа. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.



45.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0157В/24 од 28.02.2024. бетонске коцке – Betoniranje LMT tavanice. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo. Извештаји о геомеханичким испитивањима
46.	Извештај о испитивању бр. 6789/23 од 30.11.2023. геомеханичко испитивање тла будућег темеља објекта. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
47.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-004-PT-474.8/23 од 29.08.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева – Замена подтла / Природни шљунак. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
48.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-005-PT-474.8/23 од 26.10.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева – Замена подтла / Ситнозрни материјал. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.

### Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 16.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за разводни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о, од 16.08.2019.

### Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина
2.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INCO123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
3.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр. P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
4.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр. P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
5.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр. 1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
6.	Потврда о усаглашености за RJ45 Модул, модел KEJ-CEA-S-10G, KELine Screened Category 6A, произвођача KRUGEL EXIM, од 10.11.2020. године, KRUGEL EXIM
7.	Datasheet за Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
8.	ISO 9001:2015 Сертификат KRUGEL EXIM бр. QMS-925/22, од 25.11.2022. године, ACB s.r.o.
9.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
10.	Datasheet за 6A S/FTP EuroClass Dca кабл, Левитон

11.	Изјава о усклађености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
12.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогене обујмице, тип HFCL, од 13.07.2017. године, DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
14.	Datasheet за HFCL DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
15.	Сертификат за обујмице OBO Bettermann, бр. 40037802 од 25.06.2013. године, VDE Testing and Certification Institute.
16.	Потврда о усаглашености за РНК регале, модел РНК50... РНК800, РНК50...РНК800, МНК50...МНК600, РНК50Е90...РНК600Е90, произвођача Пеком инжењеринг Краљево
17.	Datasheet за носаче каблова Пеком, Краљево
18.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
19.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
20.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл СТ.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
21.	Потврда о усаглашености за patch cord (кабл), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
22.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
23.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
24.	EU сертификат о испитивању Base Band Unit са GUE пријемником, бр. 0002371, од 18.07.2017. године, Intertek Testing & Certification.
25.	Декларација о усаглашености за Base Band unit/HUAWEI, модел BBU3910/V100, бр. CE-03159960, од 14.07.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
26.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
27.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
28.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
29.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
30.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

31.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10029647-1, од 14.10.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
32.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10065101, од 18.02.2022. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
33.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-07621013-1 од 27.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
34.	Datasheet за fiber optic адаптер, F Fibrain Sp. z.o.o.
35.	Datasheet додатци за patch панеле, FB7400, FB7401, FB7420, FB7421, FB7422, Fibrain Sp. z.o.o.
36.	Datasheet за Patchcords I фибер оптички кабал, од 02.01.2024. године, Fibrain Sp. z.o.o.
37.	Datasheet за patch панел PST-Ах од 01.07.2015. године, Fibrain Sp. z.o.o.
38.	Datasheet за splice касету SCM-A-XX S од 28.01.2015. године, Fibrain Sp. z.o.o.
39.	Datasheet за спојницу FB8000.41 од 08.03.2013. године, Fibrain Sp. z.o.o.
40.	Datasheet за спојницу FB-XRA од 21.06.2021. године, Fibrain Sp. z.o.o.
41.	Datasheet за ЗОК модул за ДИН шину FDM-S од 02.04.2020. године, Fibrain Sp. z.o.o.
42.	ЕУ декларација о усаглашености за кабал HSEKxxxxxx, од јануара 2024. године, Schrack technik
43.	Декларација о усаглашености кабла J-Y(St)Y...Lg, J-H(St)H...Lg, JE-H(St)H...Bd FE-180 E90 од 24.02.2022. године, Кастро кабло
44.	Потврда о усаглашености за безхалогени инсталациони телекомуникациони кабал J-H(St)H...Lg, бр. P1120076600, од 23.07.2020. године, важи до 22.07.2025. године, Квалитет Ниш
45.	Декларација о перформансама за кабал S/FTP cat.7, тип HSEKP423HP, бр. о_HSEKP423HP_01 од 26.06.2017. године, Schrack technik
46.	Декларација о усаглашености за орман DTxxxxxx—од октобра 2020. године, Schrack technik
47.	Сертификат о усаглашености за конекторе SCHRACK TOOLLESS LINE MODUL Cat.6A, RJ45, STP, бр. Z2375A-10-E од 31.05.2010. године, GHMT AG
48.	Декларација о усаглашености за patch панел и конекторе HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWT, бр. 2019-764A, од 06.11.2019. године
49.	Сертификат о усаглашености ормана RNV 12U/60P са IP-20, IK 10, бр. 51361, од 22.11.2013. године, Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд
50.	Потврда о усаглашености за празно кућиште WSM (IP66), WSM (IP55), WSR (IP66), WSR (IP55), бр. P1114039400, од 10.07.2017. године, Квалитеит Ниш
51.	Сертификат о усклађености за оптичке разделнике ODF OFF FRAME-960 ТКВ (88000) и ODF OFF FRAME-960 ТКВ (99000) са модулима : TP-96 ТКВ (09000) и SP-96 ТКВ (10000), бр. 1-06-3454-1079-4/08, од 21.04.2009. године, ПАТЕЛ
52.	Декларација о усаглашености за DS6-60 Рачунарски сигнално-сигурносни систем (CBI system), бр. RS/00000029507678/2023/000003 од 07.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.

53.	Сертификат о усаглашености за DS6-60 Рачунарски сигнално-сигурносни систем (CBI system), бр. BZC/KUS/CB/002/2023 од 02.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
54.	Декларација о усаглашености за FZt-CTC уређај телекоманде саобраћаја (СТС), бр. RS/00000029507678/2023/000004 од 07.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
55.	Сертификат о усаглашености за FZt-CTC уређај телекоманде саобраћаја (СТС), бр. BZC/KUS/CB/003/2023 од 02.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.

## ЛОКАЦИЈА

Зграда за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV, 400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас

## УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

### ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

### ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

### ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

Председник комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

### ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Одговорни извођач радова

Лична лиценца бр.

Решење бр.

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

000196818 2024 14810 005 000 351 001

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Београд, Стјепана Филиповића 45

351-02-02777/2021-09

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

351-02-00421/2022-09

Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.

415 6279 04; 410 5735 04

189/XII од 12.12.2023.г.

Биљана Крстић дипл.инж.грађ.

317 B843 05 411 8921 05

189/XII од 12.12.2023.г.

Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.

314 X571 09 / 414 Д793 09

189/XII од 12.12.2023.г.

Јелена Весић дипл.инж.ел.

350 Ф653 07 / 351 Н61414 / 450Е793 10

189/XII од 12.12.2023.г.

Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.

353 P847 18

189/XII од 12.12.2023.г.

Александар Јевтић дипл.инж.маш.

330 0692 03, 430 3309 03

189/XII од 12.12.2023.г.

JV China Railway International Co. Ltd.

351-02-03281/2020-09

China Communications Construction Company Ltd.

351-02-01841/2022-09

Милан Бановић Дипл. инж. грађ.

310 R162 18

410 L261 18

HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007

издато од: China Railway International Co. Ltd.  
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.  
Лична лиценца бр. 400 1936 03  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021.  
издато од: China Railway International Co. Ltd

Одговорни извођач радова-изградња грађевинских објеката (конструкција) Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.  
Лична лиценца бр. 411 И 00983 19  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0018 од 29.08.2022.  
издато од: China Railway International Co. Ltd

Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже Срђана Шијачки  
Лична лиценца бр. 414 6068 04  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013  
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 450 J20 515  
451 J20 915  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2022/002  
издато од: CRIC-CCCC JV

Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација Дејан Вулић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 453 7918 04  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године  
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова сигналних инсталација Горан Жигић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 453 M181 21  
Решење бр. CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године  
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд

Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких инсталација Милан Огризовић Дипл. инж. маш.  
Лична лиценца бр. 430 A756 06  
Решење бр. HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009  
издато од: JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд  
Project Biro Utiber д.о.о.

**НАДЗОРНИ ОРГАН** Нови Сад, Темеринска 76  
351-02-03050/2021-09

Одговорни вршилац стручног надзора Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.  
Лична лиценца бр. 310 Д661 06  
Решење бр. ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.  
Лична лиценца бр. 400 5194 04  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022.  
издато од: „Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката (конструкција)	Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	410 J272 15
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & СеS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Милован Грубјешкић
Лична лиценца бр.	314 H656 09
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу машинских и термотехничких инсталација	Петар Стошић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 I426 10
Решење бр.	PBU-257/23 од 04.07.2023.г.
издато од:	Project Biro Utiber

#### ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

#### КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.  
БЕОГРАДЧВОР д.о.о.  
KBV DATACOM д.о.о.

#### Председник комисије

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

#### Члан комисије

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

#### Члан комисије

Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.

#### Члан комисије

Јелена Весић Дипл. инж. ел.

#### Члан комисије

Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.

#### Члан комисије

Александар Јевтић Дипл. инж. ел.

<b>ИНВЕСТИТОР</b>	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
<b>Представник</b>	Љиљана Михајловић JV China Railway International Co. Ltd.
<b>ИЗВОЂАЧ РАДОВА</b>	351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
<b>Одговорни извођач радова и координатор тима</b>	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
<b>Представник</b>	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
<b>Представник</b>	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
<b>Представник</b>	Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
<b>Представник</b>	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
<b>Представник</b>	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
<b>Представник</b>	Милан Огризовић Project Biro Utiber д.о.о.
<b>НАДЗОРНИ ОРГАН</b>	Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
<b>Руководилац стручног надзора</b>	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
<b>Представник</b>	Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
<b>Представник</b>	Дејан Тодоровић Дипл.инж.грађ.
<b>Представник</b>	Милован Грубјешкић Дипл. инж. грађ.
<b>Представник</b>	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
<b>Представник</b>	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
<b>Представник</b>	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
<b>Представник</b>	Петар Стошић дипл.инж.маш.

## ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа	25.3.2024.год.
Завршетак техничког прегледа	5.4.2024.год.

## КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о квалитету

## ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОБЈЕКТА

### АРХИТЕКТУРА

- Грађевински радови на објектима зграда SS I TK нису завршени.
- На већини објекта нису постављена пројектована већ привремена стара или дрвена врата.
- Недостаци прозори
- Фасаде нису завршене
- Нису урађени дупли подови

### ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- Недостаци грађевински дневник

- Недостаје геодетски елаборат за упис у катастар подземних инсталација
- Недостају записници о испитивању водоводне и канализационе мреже
- Недостаје записник о прикључку воде на градски водовод
- Недостаје записник о прикључку канализације на градску канализациону мрежу
- Недостаје записник о пуштању ПС за хидрантску мрежу у рад
- Недостаје записник надлежне службе за исправност рада хидрантске мреже

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.

Потребно је недостатке отклонити.

Примедба је неусловна.

### ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,

4.4.2024.г.

<b>Председник комисије</b>		<b>Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.</b>	
Лични печат	Потпис	Електронски потпис	
		<b>МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign</b>	
Број:	46/III	Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CAcRS-007497125, serialNumber=PNORS-1605955710 110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.04.12 12:36:38 +02'00'	
Место и датум	Београд		

#### 1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

<b>Вршилац техничког прегледа:</b>		<b>Биљана Крстић Дипл. инж. арх.</b>	<b>Лиценца ИКС 317 В843 05</b>
Лични печат	Потпис		
			

#### 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ

<b>Вршилац техничког прегледа:</b>		<b>Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.</b>	<b>Лиценца ИКС 411 8921 05</b>
Лични печат	Потпис		
			



**6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ**

Вршилац техничког прегледа: **Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.**

Лиценца ИКС 314 Н571 09

Лични печат

Потпис



**7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА**

Вршилац техничког прегледа: **Јелена Весић Дипл. инж. ел.**

Лиценца ИКС 350 F653 07

Лични печат

Потпис



**8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ**

Вршилац техничког прегледа: **Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.**

Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



**9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Вршилац техничког прегледа: **Александар Јевтић Дипл. инж. маш.**

Лиценца ИКС 330 0692 03

Лични печат

Потпис



## Прилог 1.

### ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жаднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас
Почетак вршења техничког прегледа:	25.3.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	5.4.2024.г.

### КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД



Зграда за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 113+610,13 К.П. 3133, 2097, 2098 КО Врбас

### ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	47/IV
Место и датум	Београд, 4.4.2024.г.
	<b>МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign</b>
	<small>Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: cn=RS, serialNumber=CARS-00749712 5, serialNumber=PNORS-1605955 710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.04.12 12:37:16 +02'00'</small>

## ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

<b>1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Биљана Крстић Дипл. инж. арх.</b>	<b>Лиценца ИКС 317 В843 05</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.</b>	<b>Лиценца ИКС 411 8921 05</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.</b>	<b>Лиценца ИКС 314 Н571 09</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Јелена Весић Дипл. инж. ел.</b>	<b>Лиценца ИКС 350 F653 07</b>
Лични печат	Потпис	
		

**8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ**

**Вршилац техничког прегледа:** Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.      Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



*МН Јовић*

**9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

**Вршилац техничког прегледа:** Александар Јевтић Дипл. инж. маш.      Лиценца ИКС 330 0692 03

Лични печат

Потпис



*A. Jevtic*