

Број: 490-00-OPP-328/2024-001  
Београд, 21.08.2024.

Поступајући по захтеву Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд - Савски Венац, (у даљем тексту: Инфраструктуре железнице Србије), за издавање Решења (Одобрења за привремено прикључење) електровучне подстаннице (ЕВП) 110/25 kV Врбас на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система, заведеном у Акционарском друштву Електромрежа Србије (у даљем тексту: EMC АД) под бројем ИНР 59584 од 20.08.2024. године, EMC АД као оператор преносног система и орган надлежан за решавање у овој управној ствари, на основу 125 ст. 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/14, 95/18-др.закон,40/21, 35/23- др. закон и 62/23), Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“ бр. 100/23), Правила за прикључење објеката на преносни систем (Одлука Савета АЕРС бр. 665/2022-Д-01/5), Правила о изменама Правила за прикључење објеката на преносни систем (Одлука Савета АЕРС бр. 665/2022-Д-01/8). Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, члана 41 Статута EMC АД („Службени гласник Републике Србије“ број 88/16) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23- одлука УС), доноси:

#### РЕШЕЊЕ (ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ)

1. Усваја се захтев Инфраструктуре железнице Србије заведен у EMC АД под бројем ИНР 59584 од 20.08.2024. године, издаје се Решење (Одобрење за привремено прикључење) ЕВП 110/25 kV Врбас на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система (у даљем тексту: Објекат) на основу Потврде Комисије за технички преглед о пуштању у пробни рад број: 123/VIII од 09.08.2024. године којом се одобрава пуштање у пробни рад Објекта на рок од најдуже годину дана, са почетком вршења пробног рада од 09.08.2024. године.
2. Одобрена снага у тачки прикључења ЕВП 110/25 kV Врбас:  $P_{од} = 10 \text{ MW}$ , а дозвољени фактор снаге за постројење износи  $\cos\phi \geq 0.95$ .
3. Процедура за пуштање у пробни рад и синхронизацију Објекта из тачке 1. овог Решења је дефинисана Оперативним протоколом за пуштање у пробни рад ЕВП 110/25 kV Врбас број: 241-00-OPP-4/2024-006 од 20.08.2024. године (у даљем тексту: Оперативни протокол) и пре почетка активности пуштања у пробни рад и синхронизацију сви услови дефинисани Оперативним протоколом морају бити испуњени.
4. Технички и остали услови дефинисани Оперативним протоколом за пуштање у пробни рад Објекта и Извештајем ОТ1, заведеном у EMC АД под бројем 506-00-UTD-048-27/2020-008 од 20.08.2024. године, бити испуњени током трајања привременог прикључења Објекта на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система.
5. У случају да ЕВП 110/25 kV Врбас у периоду привременог прикључења Објекта на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система не испуњава техничке и остале услове из тачке 4. овог Решења, EMC АД ће искључити Објекат са дела дистрибутивног система којим управља оператор преносног система.

6. Инфраструктура железнице Србије је дужна да у случају искључења Објекта (на основу претходно примљеног писаног обавештења ЕМС АД о датуму и часу искључења) предузме све неопходне мере и радње за припрему Објекта (као и целокупног производног процеса) за искључење са дела дистрибутивног система којим управља оператор преносног система, односно све неопходне мере за заштиту Објекта, имовине трећих лица, здравља људи, односно заштиту животне средине од последица искључења.

#### Образложење

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд је дана 20.08.2024. године поднело захтев под бројем: 1/2024-921 заведен у ЕМС АД под бројем: ИНР 59584 дана 20.08.2024. године, за издавање Решење (Одобрења за привремено прикључење) на део дистрибутивног систем којим управља оператор преносног система ЕВП 110/25 kV Врбас.

Уз захтев за издавање Решења (одобрења за привремено прикључење), подносилац захтева је приложио следећу документацију, и то:

- Решење (Одобрење за прикључење) бр. 490-00-OPP-315/2024-001 од 12.08.2024. године,
- Потврда Комисије за технички преглед Објекта којим се одобрава пуштање у пробни рад ЕВП 110/25 kV Врбас на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система број: 123/VIII од 09.08. 2024. године,
- Уговор о купопродаји електричне енергије за вучу возова закључен са ЕПС АД, заведен у ЕПС АД дана 03.10.2023. године под бројем 18.01.-751315/2-23 и код Инфраструктуре железнице Србије 25.09.2023. године под бројем 1/2023-1/758,
- Уговор о експлоатацији закључен са ЕМС АД и заведен код ЕМС АД дана 28.10.2021. године под бројем 504-00-UGO-16/2021-001 и код Инфраструктуре железнице Србије 09.11.2021. године под бројем 1/2021-1550/805.

На основу овако спроведеног доказног поступка, ценећи сву приложену документацију сагласно одредбама наведених прописа, а сходно члану 136. Закона о општем управном поступку, донето је Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења Инфраструктура железнице Србије може поднети жалбу Агенцији за енергетику Републике Србије у року од 15 дана од дана достављања Решења.

Електро mreжа Србије АД  
Генерални директор

Јелена Матејић, дипл.екон.



Оригинал Решења доставити:

- Подносиоцу захтева: Инфраструктура железнице Србије
- ЕМС АД – Архива

EMC АД  
Извештај Оперативног тима 1  
Објекат: ЕВП 110/27,5 kV Врбас  
Број: 506-00-UTD-048-27/2020- 008  
Датум: 20-08-2024

### Извештај Оперативног тима 1

Именована је комисија у следећем саставу:

1. Душан Јачић, дипл.инж.ел.
2. Јелена Ђуричић, дипл.инж.ел.
3. Маријана Дмитрић, дипл.инж.ел.
4. Татјана Ракић, дипл.инж.ел.
5. Даница Стојановић, дипл.инж.ел.
6. Зоран Марјановић, дипл.инж.ел.
7. Бранислав Продановић, дипл.инж.ел.
8. Александар Д. Поповић, дипл.инж.ел.
9. Симонида Шпирић, дипл.инж.ел.

Задатак Оперативног тима 1 - Комисије за функционалну проверу и преглед високонапонске опреме и уређаја система заштите и локалног управљања ЕВП 110/27,5 kV Врбас, укључујући и део сигнала који се преноси из ЕВП 110/27,5 kV Врбас на SCADA системе у НДЦ, РНДЦ и РДЦ Београд омогућава неопходне претходне провере и испитивања усклађености са технолошким системима за пуштање у пробни рад прем члану 13 Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката и то:

1. Функционални преглед високонапонске опреме и уређаја система релејне заштите и локалног управљања ЕВП 110/27,5 kV Врбас
2. Провера извештаја о подешењу, односно испитивањима заштите трансформатора и генератора у домену који је важан за преносну мрежу
3. Провера тестирања SCADA система, преноса и размене података од ЕВП 110/27,5 kV Врбас Панчево до надлежних центара управљања EMC АД (НДЦ, РНДЦ, РДЦ Београд).

Оперативни тим 1 је задатке обавио у склопу деловања Комисије за ИТП формиране од стране Инфраструктуре железнице Србије прегледом достављене документације и обиласком објекта 06.08.2024. године.

У наставку наводимо закључке извештаја Оперативног тима 1:

1. У ЕВП 110/27,5 kV Врбас, извршени су грађевински, електромонтажни и остали радови на постављању високонапонске опреме, система релејне заштите и локалног управљања, док радови на остваривању комуникационе везе према надлежним центрима управљања ЕДС и ЕМС АД нису до краја изведени.
2. Оперативном тиму су на увид стављени и Извештаји са испитивања:
  - Извештаје са испитивања РЛЗ,
  - Извештаје са испитивања система уземљења,
  - Извештаје са испитивања енергетског трансформатора,
  - Извештаји са испитивања високонапонске опреме
  - Пројекат за извођење са
3. Са даном XX.08.2024. године не постоји пренос и размена података ЕВП 110/27,5 kV Врбас и надлежних центара управљања ЕМС АД, али је Акционарско друштво Инфраструктура железнице Србије доставила Изјаву којом се обавезала да електровучна подстанција Врбас буде запоседнута 24 часа дневно до успостављања размене сигнала и система даљинског управљања.

#### Примедбе Оперативног тима 1

1. Нису испуњени захтеви из Решења (Одобрења за прикључење) број: 490-00-ОРП-315/2024-001, у делу који се тиче размене података између ЕВП 110/27,5 kV Врбас и надлежних центара управљања ЕМС АД. Акционарско друштво Инфраструктура железнице Србије дужно је да у току трајања пробног рада, омогући пренос и размену података од ЕВП 110/27,5 kV Врбас до надлажених центара управљања ЕМС АД – НДЦ, РНДЦ и РДЦ Београд.

**Закључак:** Оперативни тим 1 је након прегледа изведених радова и увида у достављену документацију мишљења да су се стекли услови за стављање под напон и у пробни рад ЕВП 110/27,5 kV Врбас.

У Београду  
XX.08.2024. године

Оперативни тим 1:

Дејан Милојевић, Руководилац пројекта прикључења



**Доставити:**

- Члановима Оперативног тима 1, ЕМС АД
- ЕМС АД - Надица Стојановић
- ЕМС АД – Бранко Јакшић
- ЕМС АД – Филип Нешић
- Архиви
- Акционарско друштво Инфраструктура железнице Србије

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-  
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА  
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ  
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.  
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.  
11000 Београд

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

**ДЕО ОБЈЕКТА:**

*Електроучна подстананица 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас*

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА

ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45


КВВ ДАТАСОМ д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду  
9.8.2024.г.



Председник комисије:

  
МИЛУТИН САВОВИЋ  
007497125  
Auth

Милутин Савовић  
Савовић 007497125 Auth  
DN: c=RS,  
serialNumber=CARS-007497125,  
serialNumber=PNORS-160595571  
0110, sn=САВОВИЋ,  
givenName=МИЛУТИН,  
st=МИЛУТИН САВОВИЋ  
007497125 Auth  
Date: 2024.08.09 01:05:50 +02'00'

## САДРЖАЈ

- A. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
- Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У  
ПРОБНИ РАД

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-  
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА  
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

## **ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

**ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА**

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.  
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

**ИНВЕСТИТОР**

**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ**

Немањина б.  
11000 Београд

**ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА**

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

**ДЕО ОБЈЕКТА:**

**Електровучна подстананица 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас**

**ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ  
ПРЕГЛЕДА**

**ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.**

Београд, Кнегиње Зорке 70

**БЕОГРАДЧВОР д.о.о.**

Стјепана Филиповића 45

**KBV DATACOM д.о.о.**

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду  
9.8.2024.г.



Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.



## САДРЖАЈ

### ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуга-Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд, фаза 1
- Одлука о образовању комисије

### ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегледа
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- Закључак

## ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **Извод из регистрације привредног субјекта**  
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Решење о испуњености услова Министарства**  
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа**  
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- **УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)**  
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• **ОДЛУКА о образовању комисије**

На основу Члана 155. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. Уговора бр. JV-NS-CON-NT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII Од 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

## ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 В843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-мостови.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених радова хидротехничких инсталација и на хидротехничким објектима	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 314 Н571 09 / 414 D793 09
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација	Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03 / 430 330903

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чланови комисије имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити члан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

12.12.2023.г.



ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.

Директор  
Директор

## УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ  
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)  
05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера  
1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора  
CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача  
Закључен између:

- УГОВОР**
1. Владе републике Србије.
  2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6  
и
  3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

**Наручилац** Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".  
Република Србије  
11000 Београд, Немањина бр. 6  
МБ 21127094

**Овлашћени представник Извођач** Мирољуб Јевтић в.д генералног директора  
Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

**Овлашћени представник** Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)  
Лију Ћитао (Liu Qitao)  
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ  
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)  
05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера  
1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора  
CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача  
Закључен између:

- АНЕКС 1**
1. Владе републике Србије.
  2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6  
и

Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

**Инвеститор** Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".  
Република Србије  
11000 Београд, Немањина бр. 6  
МБ 21127094

Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера 1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владе републике Србије.</li> <li>2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и</li> <li>3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563</li> </ol>
Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера 1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владе републике Србије.</li> <li>2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и</li> <li>3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563</li> </ol>

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник Извођач	Др Небојша Шурлан вд генералног директора Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd.” МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгцоу
Рок за извођење радова	20 дана
Вредност уговорених радова	451.906,00 USD
Вредност реализованих радова	290.000.000,00 РСД

## ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

### АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Предмет техничког прегледа је зграда и реконструкција спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Врбас.

За смештај нове опреме изграђена је на истој локацији као постојећа, на катастарским парцелама КП 987/3 и 987/4 КО Врбас, спратности П+1, габаритне мере објекта су 19.49 m са 8.04 m. Укупна нето површина објекта је П= 245.41 m<sup>2</sup> и бруто приземља је П= 151.73 m<sup>2</sup>. Укупна бруто површина објекта је П= 303.46 m<sup>2</sup>.

### ХИДРОТЕХНИКА

Изведено стање унутрашњих инсталација водовода и канализације

Спољни развод водовода и канализације: прикључак, водомер, септичка јама, сепаратор, упојно поље

Врста и материјал уграђене опреме

### ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације Елекетровучне подстанице 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас

### ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је ЕВП Врбасу у којем је планирана уградња телекомуникационе (ТК) опреме.

На предметној локаци ЕВП Врбас започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

Изведени су радови на уградњи ормана RO -ТМКС, RO-ZKU 1 као и радови на уградњи инсталација (ребраста црева и каблови).

### МАШИНСТВО

Термотехничке инсталације – Зграда ЕВП – Врбас.

## ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### • АРИХТЕКТУРА

ПЗИ	1/7.4 - Пројекат архитектуре зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Врбас
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/7.4, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	300 1205 03

### • КОНСТРУКЦИЈА

ПЗИ	2/9.7.5.1 - Пројекат конструкције зграде електорвучне подстанице – ЕВП Врбас – Статички прорачун
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.7.5.1 - ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Ненад Станисављевић, дипл.грађ.инж.
Лична лиценца бр.	310 0771 16
ПЗИ	2/9.7.5.2 - Пројекат конструкције зграде електорвучне подстанице – ЕВП Врбас – Планови оплате и арматуре
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.7.5.2 - ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Ненад Станисављевић, дипл.грађ.инж.
Лична лиценца бр.	310 0771 16
ПЗИ	2/9.7.5.3 - Пројекат конструкције спољног уређења – ЕВП ВРБАС
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- КОН-2/9.7.5.3 - ПЗИ, Београд, Фебруар 2023.
Одговорни пројектант	Ненад Станисављевић, дипл.грађ.инж.
Лична лиценца бр.	310 0771 16

### • ХИДРОТЕХНИКА

ПЗИ	3/3.2.4. Пројекат хидротехничких инсталација комплекса железничке станице Врбас, објекти станичне зграде, зграде за СС и ТК , потходника и надстрешнице, перони и надстрешнице и Зграде електровучне подстанице – ЕВП Врбас
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ХИД-3/3.2.4
Одговорни пројектант	Душица Мајсторовић
Лична лиценца бр.	314 3194 03
ПЗИ	3/3.2.4.1. Пројекат хидротехничких инсталација комплекса железничке станице Врбас, објекти станичне зграде, зграде за СС и ТК , потходника и надстрешнице , перони и надстрешнице и Зграде електровучне подстанице – ЕВП Врбас
	РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ - ЕВП ВРБАС

Пројектна организација САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
Техничка документација бр. 2020-250-ХИД-3/3.2.4.1  
Одговорни пројектант Душица Мајсторовић  
Лична лиценца бр. 314 3194 03

## • ЕНЕРГЕТИКА

---

ПЗИ 4/2.3.13 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат  
електровучне подстанице – ЕВП Врбас  
Пројектна организација Саобраћајни институт ЦИП д.о.о  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.13  
Одговорни пројектант Драгана Марјановић  
Лична лиценца бр. 350 1887 10

ПЗИ 4/1.5 Прикључак ЕВП „Врбас“ на контактну мрежу  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.12  
Одговорни пројектант Љубица Јанковић  
Лична лиценца бр. 350 D991 06

## • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

---

ПЗИ 5/4 Диспечерски и пружни уређаји и локалне кабловске мреже  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,  
Косте Рацина 166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/4  
Одговорни пројектант Марија Душанка Стефановић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0747 03

ПЗИ 5/5 Пројекат оптичких каблова и преносних система за некритичне  
сервисе  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,  
Косте Рацина 166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/5  
Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0626 16

ПЗИ 5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска  
Пројектна организација Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-250-ЕЛЕ-5/6.1  
Одговорни пројектант Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 4455 03, 07-152-212/12

ПЗИ 5/6.14 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локације  
електроенергетских постројења (ЕВП-ови, ПС-ови, ПСН-ови)  
Пројектна организација Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09



Техничка документација бр. 2020-250-ЕЛЕ-5/6.14  
Одговорни пројектант Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 4455 03, 07-152-212/12  
ПЗИ 5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,  
Косте Рацина 166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/7.1  
Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0626 16  
ПЗИ 5/7.14 Пројекат информационо-комуникационих система – Локације  
електроенергетских постројења (ЕВП-ови, ПС-ови, ПСН-ови)  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,  
Косте Рацина 166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/7.14  
Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0626 16  
ПЗИ 5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина  
166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/8.1  
Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0626 16  
ПЗИ 5/8.3 Пројекат радио система – део 2  
Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина  
166, Београд  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01180/2023-09  
Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/8.3  
Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.  
Лична лиценца бр. 353 0626 16

## МАШИНСТВО

ПЗИ ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ – ЕВП ВРБАС  
6/1.7.4. ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
Пројектна организација „САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд, Немањина 6/IV  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
Техничка документација бр. 2020-250-МАШ-6/1.7.4  
Одговорни пројектант Мирјана Ђургуз Кубуровић дипл.маш.инж.  
Лична лиценца бр. 330 0843 03  
ПЗИ ПРОЈЕКАТ ЕВП ВРБАС  
6/3.3. ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  
Пројектна организација „САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП“, Београд,  
Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09  
Техничка документација бр. 2020-250-МАШ-6/3.3  
Одговорни пројектант Лидија Баровић-Дурковић дипл.инж.маш.  
Лична лиценца бр. 330 Ф253 07 / 07-152-410/13

## ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 000283371 2023 1481 005 001 000 001 ROP-MSGI-27315-WA-36/2023 Датум: 16.11.2023. године Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Књига инспекције	Није приложено
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прикључци на јавну инфраструктуру	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птвивреде и заштите животне средине Републике Србије Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Кишна канализација	Прикључује се на интерну кишну канализацију
Кишна и фекална канализација	Прикључак на септичку јаму
Водовод	Прикључак на градску водоводну мрежу
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен
<b>ИЗВОЂАЧ РАДОВА</b>	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ. 310 R162 18 410 L261 18
Лична лиценца бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Решење бр. издато од:	
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 1936 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња грађевинских објеката (конструкција)	Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	411 И 00041 20

Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2023-0004 од 01.06.2023.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже	Срђана Шијачки
Лична лиценца бр.	412 5560 04 / 414 6068 04
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких инсталација	Милан Огризовић Дипл. инж. маш.
Лична лиценца бр.	430 A756 06
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд Project Biro Utiber д.о.о.
<b>НАДЗОРНИ ОРГАН</b>	Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 5194 04
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката (конструкција)	Иван Бабић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	341 И 152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу водоводне и  
канализационе мреже  
Лична лиценца бр. 314 5268 03  
Решење бр. PBU-26/23 од 06.02.2023  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу  
телекомуникационих  
инсталација  
Лична лиценца бр. 353 В183 05  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу  
сигналних  
инсталација  
Лична лиценца бр. 350 G870 08 (лиценца није одговарајућа)  
Решење бр. PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.  
издато од: Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

Одговорни вршилац  
стручног надзора за  
изградњу машинских и  
термотехничких  
инсталација  
Лична лиценца бр. 330 I426 10  
Решење бр. PBU-257/23 од 04.07.2023.г.  
издато од: Project Biro Utiber

Славко Маринковић  
Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.  
Зоран Нововић, дипл.инж.ел.  
Петар Стошић дипл.инж.маш.

## • ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

---

### АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Нису достављени грађевински дневници

### ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 25.05.2022. до 22.02.2024. године , бр. страна 46

Свеска 2 : датум од 22.02.2024. до 13.03.2024. године , бр. страна 26

Свеска 3 : датум од 02.12.2022. до 06.03.2024. године , бр. страна 50

Свеска 4 : датум од 25.04.2023. до 15.11.2023. године, бр. страна 49

Свеска 5 : датум од 26.04.2023. до 03.03.2024. године, бр. страна 30

Свеска 6 : датум од 03.04.2023. до 12.02.2024. године, бр. страна 8

Решење о грађевинској  
дозволи Министарства  
грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре

У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	Није достаљена
Грађевински дневници	У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	Није достаљена

#### АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

##### Архитектура и Конструкција

Нису достављени грађевински дневници

##### Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 16.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за разводни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о, од 16.08.2019.

##### Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина
2.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
3.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр.P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
4.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр.P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
5.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Vd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
6.	Потврда о усаглашености за RJ45 Модул, модел KEJ-CEA-S-10G, KELine Screened Category 6A, произвођача KRUGEL EXIM, од 10.11.2020. године, KRUGEL EXIM
7.	Datasheet за Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
8.	ISO 9001:2015 Сертификат KRUGEL EXIM бр. QMS-925/22, од 25.11.2022. године, ACB s.r.o.

9.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
10.	Datasheet за 6A S/FTP EuroClass Dca кабл, Левитон
11.	Изјава о усклађености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
12.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогене објумице, тип HFCL, од 13.07.2017. године, DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
14.	Datasheet за HFCL DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
15.	Сертификат за објумице OBO Bettermann, бр. 40037802 од 25.06.2013. године, VDE Testing and Certification Institute.
16.	Потврда о усаглашености за РНК регале, модел РНК50... РНК800, РНК50...РНК800, МНК50...МНК600, РНК50Е90...РНК600Е90, произвођача Пеком инжењеринг Краљево
17.	Datasheet за носаче каблова Пеком, Краљево
18.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
19.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
20.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл СТ.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
21.	Потврда о усаглашености за patch cord (кабл), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
22.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
23.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
24.	EU сертификат о испитивању Base Band Unit са GUE пријемником, бр. 0002371, од 18.07.2017. године, Intertek Testing & Certification.
25.	Декларација о усаглашености за Base Band unit/HUAWEI, модел BBU3910/V100, бр. CE-03159960, од 14.07.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
26.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
27.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
28.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
29.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

30.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
31.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10029647-1, од 14.10.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
32.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10065101, од 18.02.2022. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
33.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-07621013-1 од 27.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
34.	Datasheet за fiber optic адаптер, F Fibrain Sp. z.o.o.
35.	Datasheet додатци за patch панеле, FB7400, FB7401, FB7420, FB7421, FB7422, Fibrain Sp. z.o.o.
36.	Datasheet за Patchcords I фибер оптички кабал, од 02.01.2024. године, Fibrain Sp. z.o.o.
37.	Datasheet за patch панел PST-Ах од 01.07.2015. године, Fibrain Sp. z.o.o.
38.	Datasheet за splice касету SCM-A-XX S од 28.01.2015. године, Fibrain Sp. z.o.o.
39.	Datasheet за спојницу FB8000.41 од 08.03.2013. године, Fibrain Sp. z.o.o.
40.	Datasheet за спојницу FB-XRA од 21.06.2021. године, Fibrain Sp. z.o.o.
41.	Datasheet за ЗОК модул за ДИН шину FDM-S од 02.04.2020. године, Fibrain Sp. z.o.o.
42.	ЕУ декларација о усаглашености за кабал HSEKxxxxxx, од јануара 2024. године, Schrack technik
43.	Декларација о усаглашености кабла J-Y(St)Y...Lg, J-H(St)H...Lg, JE-H(St)H...Bd FE-180 E90 од 24.02.2022. године, Кастро кабло
44.	Потврда о усаглашености за безхалогени инсталациони телекомуникациони кабал J-H(St)H...Lg, бр. P1120076600, од 23.07.2020. године, важи до 22.07.2025. године, Квалитет Ниш
45.	Декларација о перформансама за кабал S/FTP cat.7, тип HSEKP423HP, бр. о_HSEKP423HP_01 од 26.06.2017. године, Schrack technik
46.	Декларација о усаглашености за орман DTxxxxx—од октобра 2020. године, Schrack technik
47.	Сертификат о усаглашености за конекторе SCHRACK TOOLLESS LINE MODUL Cat.6A, RJ45, STP, бр. Z2375A-10-E од 31.05.2010. године, GHMT AG
48.	Декларација о усаглашености за patch панел и конекторе HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWT, бр. 2019-764A, од 06.11.2019.
49.	Сертификат о усаглашености ормана RNV 12U/60P са IP-20, IK 10, бр. 51361, од 22.11.2013. године, Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд
50.	Потврда о усаглашености за празно кућиште WSM (IP66), WSM (IP55), WSR (IP66), WSR (IP55), бр. P1114039400, од 10.07.2017. године, Квалитет Ниш
51.	Сертификат о усклађености за оптичке разделнике ODF OFF FRAME-960 ТКВ (88000) и ODF OFF FRAME-960 ТКВ (99000) са модулима : TP-96 ТКВ (09000) и SP-96 ТКВ (10000), бр. 1-06-3454-1079-4/08, од 21.04.2009. године, РАТЕЛ

## ЛОКАЦИЈА

Елекетровучна подстананица 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас

## УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

<b>ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.
Решење МГСИ	Београд, Кнегиње Зорке 70 000196818 2024 14810 005 000 351 001
<b>ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	БЕОГРАДЧВОР д.о.о.
Решење МГСИ	Београд, Стјепана Филиповића 45 351-02-02777/2021-09
<b>ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	КВВ DATAСOM д.о.о.
Решење МГСИ	Нови Београд, Владимира Поповића 6 351-02-00421/2022-09
Председник комисије	Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	415 6279 04; 410 5735 04
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Биљана Крстић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	317 В843 05 411 8921 05
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	314 Х571 09 / 414 Д793 09
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Јелена Весић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 Ф653 07 / 351 Н61414 / 450Е793 10
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 Р847 18
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Александар Јевтић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 0692 03, 430 3309 03
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
<b>ИЗВОЂАЧ РАДОВА</b>	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09
Одговорни извођач радова	China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Лична лиценца бр.	Милан Бановић Дипл. инж. грађ. 310 R162 18 410 L261 18
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова- архитектонски и завршни радови	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 1936 03
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова- изградња грађевинских објеката (конструкција)	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	411 И 00983 19
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0018 од 29.08.2022.
издато од:	China Railway International Co. Ltd



Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже	Срђана Шијачки
Лична лиценца бр.	414 6068 04
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0013
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515
	451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких инсталација	Милан Огризовић Дипл. инж. маш.
Лична лиценца бр.	430 A756 06
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
<b>НАДЗОРНИ ОРГАН</b>	Project Biro Utiber д.о.о.
	Нови Сад, Темеринска 76
	351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 5194 04
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката (конструкција)	Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	410 J272 15
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Милован Грубјешкић
Лична лиценца бр.	314 H656 09
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу машинских и термотехничких инсталација	Петар Стошић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 I426 10
Решење бр.	PBU-257/23 од 04.07.2023.г.
издато од:	Project Biro Utiber

#### ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

<b>КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА</b>	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
<b>Председник комисије</b>	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
<b>Члан комисије</b>	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
<b>Члан комисије</b>	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
<b>Члан комисије</b>	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
<b>Члан комисије</b>	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
<b>Члан комисије</b>	Александар Јевтић Дипл. инж. ел.
<b>ИНВЕСТИТОР</b>	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
<b>Представник</b>	Љиљана Михајловић JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
<b>ИЗВОЂАЧ РАДОВА</b>	
Одговорни извођач радова и координатор тима	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Представник	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Представник	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Представник	Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
Представник	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.

Представник	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Представник	Милан Огризовић
<b>НАДЗОРНИ ОРГАН</b>	Project Biro Utiber д.о.о.
	Нови Сад, Темеринска 76
	351-02-03050/2021-09
Руководилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник	Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник	Дејан Тодоровић Дипл.инж.грађ.
Представник	Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Представник	Петар Стошић дипл.инж.маш.

#### ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа 1.8.2024.год.

Завршетак техничког прегледа 5.8.2024.год.

#### КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о квалитету

#### ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОБЈЕКТА

Нема посебних недостатака у овој фази контроле.

#### ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,  
9.8.2024.г.

Председник комисије

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Лични печат

Потпис

Електронски потпис



МИЛУТИН  
САВОВИЋ  
007497125  
Auth

Digitally signed by МИЛУТИН  
САВОВИЋ 007497125 Auth  
DN: c=RS,  
serialNumber=CA:RS-007497125,  
serialNumber=PNORS-16059557  
10110, sn=САВОВИЋ,  
givenName=МИЛУТИН,  
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ  
007497125 Auth  
Date: 2024.08.09 01:06:36 +02'00'

Број:

123/VIII

Место и датум

Београд, 9.8.2024.

### 1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. арх.

Лиценца ИКС 317 В843 05

Лични печат

Потпис



### 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ

Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 411 8921 05

Лични печат

Потпис



### 6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

Вршилац техничког прегледа: Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 314 Н571 09

Лични печат

Потпис



### 7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА

Вршилац техничког прегледа: Јелена Весић Дипл. инж. ел.

Лиценца ИКС 350 F653 07

Лични печат

Потпис



**8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ**

**Вршилац техничког прегледа:** Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел. Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



*Marija N. Nenezic Jovic*

**9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

**Вршилац техничког прегледа:** Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03

Лични печат

Потпис



*Alexandar B. Jevtic*

## Прилог 1.

### ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићеву, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Електровучна подстанца 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас
Почетак вршења техничког прегледа:	1.8.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	9.8.2024.г.

### КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД



Електровучна подстанца 110/25 kV Врбас, ван трасе пруге на КП 987/3 и 987/4 КО Врбас

### ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	123/VIII
Место и датум	Београд, 9.8.2024.г.
	<b>МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Auth</b>
	<small>Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Auth DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Auth Date: 2024.08.09 01:07:08 +02'00'</small>

## ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

<b>1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Биљана Крстић Дипл. инж. арх.</b>	<b>Лиценца ИКС 317 В843 05</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.</b>	<b>Лиценца ИКС 411 8921 05</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.</b>	<b>Лиценца ИКС 314 Н571 09</b>
Лични печат	Потпис	
		
<b>7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА</b>		
<b>Вршилац техничког прегледа:</b>	<b>Јелена Весић Дипл. инж. ел.</b>	<b>Лиценца ИКС 350 F653 07</b>
Лични печат	Потпис	
		

**8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ**

**Вршилац техничког прегледа:** Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел. Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



*Marija Nenezic Jovic*

**9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

**Вршилац техничког прегледа:** Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03

Лични печат

Потпис



*Aleksandar Jevtic*





**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ**

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**  
**Огранак Електродистрибуција Сомбор**  
Сомбор, Алатински пут 66, 25000 Сомбор, тел.: 025/485-200, факс: 025/428-399

**8.75-трајно**

Број: 2541200-Д.07.07.-226688/2-24  
Датум: 17.05.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-Д.07.07.-226688/1-24 од 15.05.2024 који је поднела странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), на основу члана 140. у вези са чл.142. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14, 95-18 др.закон и 40/21) и члана 22. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/13, 91/18) чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку „Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

**РЕШЕЊЕ**

УСВАЈА се захтев број 2541200-Д.07.07.-226688/1-24 од 15.05.2024 који је поднела странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта Зграда ЕВП Врбас, к.п. 987/3, 987/4, 3368/6, к.о. Врбас на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 8А.1.1.0-Д.07.07.-81747-21 од 03.06.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 2460800.-Д.07.07.-158942-22 од 23.05.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 17.05.2025 године.  
У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Сомбор ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

**Образложење**

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Сомбор странка "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6, за прикључење у пробни рад објекта Зграда ЕВП Врбас, к.п. 987/3, 987/4, 3368/6, к.о. Врбас, на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 8А.1.1.0-Д.07.07.-81747-21 од 03.06.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 2460800.-Д.07.07.-158942-22 од 23.05.2022.године.

Након извршеног увида у списе предмета и то: Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу доказа које је странка поднела, опште познатих чињеница и чињеница које су органу познате, извештаја и потврде комисије о техничком прегледу објекта са предлогом о пуштању у пробни рад бр. 48/IV од 04.04.2024 издатог од стране "Пројект" д.о.о. Београд донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 147. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебним законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

**ПРАВНА ПОУКА:** против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Сомбор

Доставити:

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д., БЕОГРАД, Немањина 6,;
- Служби за енергетику;
- Погону Врбас;
- Писарници;

Директор оградња

Данило Котинић, дипл. грађ. инж.

(М.П.)



АААЕ9742394342881

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  
11070 Београд – Нови Београд  
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378  
Матични број: 07005466