



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица**

Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/618-300, факс: 024/548-380

Број: 2541200-D.07.09.-398349-24
Датум: 30.08.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-398349-24 од 29.08.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 84/2023), чланом 141. став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-398349-24 од 29.08.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта Зграда ЕВП Наумовићево-Суботица са СТС 20/0,4 kV СТС-1П у Наумовићеву, на к.п. бр. 37223/1, 37223/2 и 37223/7 к.о. Доњи град, на основу издатих Услови за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-5658-21 од 16.01.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-179496-22 од 26.05.2022. године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 29.08.2025. године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-398349-24 од 29.08.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-5658-21 од 16.01.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-179496-22 од 26.05.2022. године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са израдом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објекта и др. бр. 1/1023-1404 од 01.08.2023. год. као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 10.08.2024. год. за објекат: Зграда ЕВП Наумовићево-Суботица са СТС 20/0,4 kV СТС-1П у Наумовићеву, на к.п. бр. 37223/1, 37223/2 и 37223/7 к.о. Доњи град за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 29.08.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињеница и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебним законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица.

Доставити:

- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД,
НЕМАЊИНА 6,;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;



Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.
11000 Београд

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ДЕО ОБЈЕКТА:

*Зграда ЕВП Наумовићево-Суботица са СТС 20/0,4 kV
СТС -1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и
37223/7 К.О. Доњи град, Суботица*

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
10.6.2024.г.



Председник комисије:

Милутиновић
САВОВИЋ
007497125
Sign

Digitally signed by Милутиновић
Даворин Савовић
DN: c=RS,
serialNumber=CA:RS-007497125,
serialNumber=PNORS-1605955710
110, sn=САВОВИЋ,
givenName=МИЛУТИН,
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ
007497125 Sign
Date: 2024.07.11 01:42:33 +02'00'

САДРЖАЈ

- A. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
- Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У
ПРОБНИ РАД

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)**

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.
ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.

11000 Београд

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

**ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

ДЕО ОБЈЕКТА:

***Зграда ЕВП Наумовићево-Суботица са СТС 20/0,4 kV
СТС -1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и
37223/7 К.О. Доњи град, Суботица***

**ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА**

ТРИПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

КВВ ДАТАСОМ д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

**У Београду
10.6.2024.г.**



Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегледа
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- Закључак

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***Извод из регистрације привредног субјекта***
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- ***Решење о испуњености услова Министарства***
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- ***Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа***
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ***УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)***
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА о образовању комисије

На основу Члана 155. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. Уговора бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII Од 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопроект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-објекти.

Лиценца ИКС 317 В843 05

Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 411 8921 05

Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

Јелена Весић

Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14

Члан комисије за контролу изведених сигналносикурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел.

Лиценца ИКС 353 P847 18

Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел.

Лиценца ИКС 353 P847 18

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чланови комисије имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окончања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

1.6.2024.г.



ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.
Директор

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
 МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
 ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
 05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера
 1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора
 CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача
 Закључен између:

- УГОВОР**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Наручилац Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
 Република Србије
 11000 Београд, Немањина бр. 6
 МБ 21127094

Овлашћени представник Извођач Мирољуб Јевтић вд генералног директора
 Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)
 Лију Ћитао (Liu Qitao)
 КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
 МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
 ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
 05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера
 1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора
 CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача
 Закључен између:

- АНЕКС 1**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и

Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
 Република Србије
 11000 Београд, Немањина бр. 6
 МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.

Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd.” МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера
1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача

Закључен између:

- АНЕКС 2
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” и „China Communications Construction Company Ltd.”, оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd.” МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуођијанг
Ванг Тонгџоу
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера
1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача

Закључен између:

- АНЕКС 3
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd” и „China Communications Construction Company Ltd.”, оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник Извођач	Др Небојша Шурлан вд генералног директора Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	274 дана
Вредност уговорених радова	334.356,00 USD
Вредност реализованих радова	

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Предмет техничког прегледа је изградња зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанции - ЕВП Суботица. За смештај нове опреме предвиђена је изградња нове зграде на истој локацији као постојећа, спратности П+1, габаритне мере објекта су 19.49 m са 8.04m. Укупна нето површина објекта је П= 247.16m² и бруто приземља је П= 151.73 m². Укупна бруто површина објекта је П=303.46 m².

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације за објекат ЕВП Суботица.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је ЕВП Суботица у којем је планарана уградња телекомуникационе (ТК) опреме.

На предметној локаци започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

Изведени су радови на уградњи ормана RO -ТМКС, RO-ZKU1 као и радови на уградњи инсталација (ребраста црева и каблови).

ПРОЈКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• АРИХТЕКТУРА

ПЗИ	1/12.4 - Пројекат архитектуре изградње зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанции - ЕВП Суботица
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/12.4, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	300 1205 03

• КОНСТРУКЦИЈА

ПЗИ	2/9.12.4.1 пројекат конструкције зграде и реконструкције спољног постројења електровучне подстанции - ЕВП Суботица— Статички прорачун
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09

Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.12.4.1- ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ,
Лична лиценца бр.	311 Р386 17 ,
ПЗИ	2/9.12.4.2 пројекат конструкције зграде и реконструкције спољног постројења електровучне подстанице - ЕВП Суботица– Планови оплате и арматуре
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.12.4.2- ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ,
Лична лиценца бр.	311 Р386 17 ,
ПЗИ	2/9.12.4.3 Пројекат конструкције спољног уређења – ЕВП СУБОТИЦА
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-КОН-2/9.12.4.3- ПЗИ, Београд, Фебруар 2023.
Одговорни пројектант	Ненад Станисављевић, дипл.грађ.инж.
Лична лиценца бр.	310 О771 16

• ЕНЕРГЕТИКА

ПЗИ	4/2.3.26 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат електровучне подстанице – ЕВП Суботица
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.26
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ИДП	4 – пројекат електроенергетских инсталација
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	31/2023-ИДП.4
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.14 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локације електроенергетских постројења (ЕВП-ови, ПС-ови, ПСН-ови)
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.14
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12

ПЗИ 5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,
 Косте Рацина 166, Београд
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
 Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
 Лична лиценца бр. 353 0626 16
 ПЗИ 5/7.14 Пројекат инфомрационо-комуникационих система – Локације
 електроенергетских постројења (ЕВП-ови, ПС-ови, ПСН-ови)
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд,
 Косте Рацина 166, Београд
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/7.14
 Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
 Лична лиценца бр. 353 0626 16
 ПЗИ 5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина
 166, Београд
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
 Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
 Лична лиценца бр. 353 0626 16
 ПЗИ 5/8.4 Пројекат радио система – део 3
 Пројектна организација China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина
 166, Београд
 Бр. Решења МГСИ 351-02-01810/2023-09
 Техничка документација бр. 2021-001-ЕЛЕ-5/8.4
 Одговорни пројектант Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
 Лична лиценца бр. 353 0626 16

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 Број: 351-02-03590/2021-07
 РОП-MSGI-27315-СРП-2/2021
 Датум: 26.10.2021. године
 Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 Број: 351-06-00787/2023-07
 РОП-MSGI-7303-WA-1/2023
 Датум: 05.04.2023. године
 Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
 Књига инспекције
 Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 Није достављена.

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прикључци на јавну инфраструктуру Кишна канализација Кишна и фекална канализација Водовод Геодетски елаборат изведеног објекта Геодетски елаборат подземних инсталација	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство пивреде и заштите животне средине Републике Србије Није било прикључака на јавну инфраструктуру Није приложен Није приложен JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова	Слободан Радаковић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	415 5451 04
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0006 од 01.02.2023.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова- изградња електроенергетских инсталација	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Београд
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M142 22
Решење бр.	HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
издато од:	CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд Project Biro Utiber д.о.о.
НАДЗОРНИ ОРГАН	Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09

Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 5194 04
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одг. вршилац стручног надзора	Дејан Дарабош, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	310 L522 12
Решење бр.	PBU-26/23 од 06.02.2023.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 I015 23
Решење бр.	PBU-203/24 од 13.05.2024. године
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

• **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 04.05.2023. до 18.07.2023. године, од стране 1 до 49 стране.

Свеска 2 од 19.07.2023. до 08.09.2023. године, од стране 50 до 99 стране.

ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 25.05.2022. до 22.02.2024. године, бр. страна 46

Свеска 2 : датум од 22.02.2024. до 13.03.2024. године, бр. страна 26

Свеска 3 : датум од 02.12.2022. до 06.03.2024. године, бр. страна 50

Свеска 4 : датум од 25.04.2023. до 15.11.2023. године, бр. страна 49

Свеска 5 : датум од 26.04.2023. до 03.03.2024. године, бр. страна 30

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потврда о завршетку	У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	Није достаљена
Грађевински дневници	У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	Није достаљена

АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

Архитектура

Број	ОПИС
	Гитер блок
1.	Сертификат о усаглашености фабричке контроле производње бр. I 030/20-ZGP-IMS-322/22 – Element za zidanje od gline – GITER 25 Стандард 250x190x190mm. Сертификат издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 15.11.2022. године.
2.	Извештај о испитивању бр. GAK-652/22-P од 18.10.2022.године, Гитер блока 25 Стандард произвођача Универзум д.о.о.Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
3.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-064-A од 08.11.2023. године.
	Хидроизолација
4.	Declaration of Performance бр. CPR-IT1/0490 за хидроизолацију - PLASTIMUL 2K PLUS. произвођача Mapei - Milan Italy.
5.	Извештај о испитивању бр. 50-610 од 28.01.2021. Нидроизолационог намаза у облику пасте на бази битуменске емулзије за хладни поступак Пластимул 2К Плус произвођача Mapei - Milan Italy. Извештај је издао ИМС – Институт за путеве А.Д. Београд.
6.	Извештај о испитивању бр. GAK-652/22-P од 18.10.2022.године, Гитер блока 25 Стандард произвођача Универзум д.о.о.Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
7.	Извештај о испитивању материјала бр. UIV 464/22 – Staklena fasadna mrežica MAPETHERM NET произвођача Mapei SRB d.o.o. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд 30.01.2023. године.
8.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-061-A одобрен од стране Стручно Техничког Надзора 08.12.2023. године.
	Камена вуна

9.	Извештај бр. GFT 7399/21-TOL о испитивању коефицијента топлотне проводљивости топлотноизолационог материјала минералне вуне у плочама тип: NaturBoard FIT Plus. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 23.04.2021. године.
10.	Технички лист FKD-S Thermal– Knauf Insulation d.o.o. Београд, август 2023.
11.	Извештај бр. GFT 6520/19-NGR о испитивању негоривости узорка топлотноизолационог материјала минералне камене вуне у плочама тип: FKD-S Thermal – Knauf Insulation d.o.o.. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 02.11.2019. године.
12.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-065-R1 издат 18.04.2024 године.
13.	Извештај бр. GFT 6521/19-GTM – одређивање горње топлотне моћи узорка топлотноизолационог материјала – изолације на бази минералне вуне у плочама тип: FKD-S Thermal – Knauf Insulation d.o.o.. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 07.11.2019. године.
14.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-121 издат 18.04.2024. године.
	Вентилациони блок
15.	Изјава о својствима бр. RS-05-028-DOP-2018-08-09 од 01.02.2024. - Schledel VENTILACIJE TIP - "L" i "LS" произвођача SCHIEDEL dimnjački sistemi d.o.o. Београд - Ostružnica
16.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-122 издат 18.04.2024. године
	Резана грађа
17.	Извештај бр. 01/01/23 о испитивању материјала - резане грађе греде и летве смрче и јеле од 25.01.2023. Извештај је издао Шумарски Факултет, Београд.
18.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-123-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 19.04.2024. године.
	Хидраулично везиво
19.	Извештај бр. VHM 114/21 о испитивању Хидрауличног везива MULTIBAT MC-12.5, произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Веоџин. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 29.03.2021. године.
20.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST7-CRSC-MAR-131-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 14.05.2024. године.

Конструкција

Број	ОПИС
	Орека
1.	Сертификат о усаглашености фабричке контроле производње бр. И 030/20-ZGP-IMS-207/22 од 10.08.2022. Елемент за зидање од глине – Пуна опека димензија 250x120x60 произвођача Инослав Перишић, СЗР за производњу цигле и црепа Власотинце. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд
2.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-STR-OCS-ST11EVP-MAR-007-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 25.07.2023. године.
	Битуменизирани кровни картон
3.	Извештај о испитивању бр. UIV 445/21 од 14.01.2022.године, Битуменизирани кровни картон FIMKA 150 произвођача FIM doo, Kanjiža. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
4.	Технички лист за Битуменизирани кровни картон FIMKA 150 произвођача FIM doo, Kanjiža
5.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-STR-OCS-ST11EVP-MAR-007-A одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 25.07.2023. године.
	Извештаји геодетских контрола

6.	Елаборат геодетских радова бр. 20-4/11/2023 од 20.11.2023.- снимак изведеног темеља - ГЕО-ЈАЊА Д.О.О., Београд, Република Србија
	Испитивања бетона
7.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3791В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje темељних стопа и трака. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
8.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3826В/23 од 26.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje темељних греда и зидова. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
9.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3793В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje стубова, степеништа и зидних платна. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
10.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3794В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje подне плоче канала за инсталације и спољних степеништа. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
11.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3827В/23 од 26.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje подне плоче канала за инсталације и бетонске подне плоче и спољашњих уводних шахти за инсталације. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
12.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3795В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje међусpratне конструкције - плоче и упуштених греда, унутрашњег степеништа, стубова и зидова. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
13.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3797В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje кровне плоче и упуштених греда, фасадних зидних платна и стубова. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
14.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 3798В/23 од 25.10.2023. бетонске коцке – Betoniranje зидова атике. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
	Извештаји о геомехничким испитивањима
15.	Извештај о испитивању бр. 2454/23 од 29.05.2023. Геомехнички Евд опит слоја темељних стопа и трака. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
16.	Извештај о испитивању бр. 5570/23 од 25.10.2023. Геомехнички Евд опит слоја динамичком плочом за тампон слој у просторијама између оса 1 и 6. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 16.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
2.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл СТ.6. тип ST-6А, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
3.	Потврда о усаглашености за patch cord (кабл), тип Cat6А SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
4.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
5.	Потврда о усаглашености за Patch Cord Organiyer-Clip 19"-1U-70mm са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
6.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
7.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6А, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
8.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
9.	Потврда о усаглашености кабла FTP cat 6А, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
10.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
11.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
12.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр.P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр.P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
14.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
15.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
16.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
17.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
18.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptIXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
19.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
20.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина

ЛОКАЦИЈА

Зграда ЕВП Наумовићево-Суботица са СТС 20/0,4 kV СТС -1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и 37223/7 К.О. Доњи град, Суботица

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

Председник комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Одговорни извођач радова

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

Одговорни извођач радова

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

Одговорни извођач радова-
изградња електроенергетских

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

Одговорни извођач радова
телекомуникационих и сигналних

инсталација

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

Одговорни извођач радова-
изградња сигналних инсталација

Лична лиценца бр.

Решење бр.

издато од:

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

000196818 2024 14810 005 000 351 001

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Београд, Стјепана Филиповића 45

351-02-02777/2021-09

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

351-02-00421/2022-09

Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.

415 6279 04; 410 5735 04

189/XII од 12.12.2023.г.

Биљана Крстић дипл.инж.грађ.

317 В843 05 411 8921 05

189/XII од 12.12.2023.г.

Јелена Весић дипл.инж.ел.

350 Ф653 07 / 351 Н61414 / 450Е793 10

189/XII од 12.12.2023.г.

Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.

353 Р847 18

189/XII од 12.12.2023.г.

JV China Railway International Co. Ltd.

351-02-03281/2020-09

China Communications Construction Company Ltd.

351-02-01841/2022-09

Милан Бановић Дипл. инж. грађ.

310 R162 18

410 L261 18

HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007

China Railway International Co. Ltd.

Одговорни извођач радова
Слободан Радаковић, дипл.инж.грађ.

Лична лиценца бр.

HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0006 од 01.02.2023.

China Railway International Co. Ltd

Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.

450 J20 515

451 J20 915

CRIC(S)/ADM/COM/2022/002

CRIC-CCCC JV

Дејан Вулић, дипл.инж.ел.

453 7918 04

CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године

JV CRIC – CCCC, Београд

Горан Жигић, дипл.инж.ел.

453 M181 21

CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године

JV CRIC – CCCC, Београд

Одговорни извођач радова
телекомуникационих инсталација
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
453 М142 22
HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд
Project Biro Utiber д.о.о.
Нови Сад, Темеринска 76
351-02-03050/2021-09

НАДЗОРНИ ОРГАН

Одговорни вршилац стручног
надзора
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
310 Д661 06
ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног
надзора за архитектонске и
завршне радове
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.

Одг. вршилац стручног надзора
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

400 5194 04
PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Дејан Дарабош, дипл.инж.град.
310 L522 12
PBU-26/23 od 06.02.2023.
„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног
надзора за изградњу
електроенергетских,
телекомуникационих и
сигнализационих инсталација
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.

Одговорни вршилац стручног
надзора за изградњу
телекомуникационих
инсталација
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

350 I937 10
PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
Project Biro Utiber д.о.о.

Одговорни вршилац стручног
надзора за изградњу
сигналних инсталација
Лична лиценца бр.
Решење бр.
издато од:

Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
353 В183 05
PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
353 I015 23
PBU-203/24 од 13.05.2024. године
Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.
БЕОГРАДЧВОР д.о.о.
KBV DATACOM д.о.о.

Председник комисије

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Члан комисије

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Члан комисије

Јелена Весић Дипл. инж. ел.

Члан комисије Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.

ИНВЕСТИТОР „Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6

Представник Љиљана Михајловић
JV China Railway International Co. Ltd.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 351-02-03281/2020-09
China Communications Construction Company Ltd.
351-02-01841/2022-09

Одговорни извођач радова и координатор тима Милан Бановић Дипл. инж. грађ.

Представник Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.

Представник Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.

Представник Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.

Представник Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.

Представник Дејан Вулић, дипл.инж.ел.

Представник Милан Огризовић

НАДЗОРНИ ОРГАН Project Biro Utilber д.о.о.
Нови Сад, Темеринска 76
351-02-03050/2021-09

Руководилац стручног надзора Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.

Представник Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.

Представник Иван Бабић, дипл.инж.град.

Представник Милован Грубјешкић Дипл. инж. грађ.

Представник Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.

Представник Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.

Представник Зоран Нововић, дипл.инж.ел.

Представник Петар Стошић дипл.инж.маш.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа 30.5.2024.год.

Завршетак техничког прегледа 9.6.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 РОР-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о квалитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОБЈЕКТА

Нису завршени сви радови

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.

Потребно је недостатке отклонити.





Примедбе су неусловне.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
9.6.2024.г.

Председник комисије		Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.	
Лични печат	Потпис	Електронски потпис	
		МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign	
Број:	101/VI	Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-1605955710 110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.07.11 01:43:09 +02'00'	
Место и датум	Београд		

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 В843 05
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		

7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА

Вршилац техничког прегледа: **Јелена Весић Дипл. инж. ел.**

Лиценца ИКС 350 F653 07

Лични печат

Потпис



Jelena Vesic

8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ

Вршилац техничког прегледа: **Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.**

Лиценца ИКС 353 P847 18

Лични печат

Потпис



Marija N. Jovic

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићеву, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда ЕВП Наумовићеву-Суботица са СТС 20/0,4 kV СТС -1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и 37223/7 К.О. Доњи град, Суботица
Почетак вршења техничког прегледа:	30.5.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	11.6.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Зграда ЕВП Наумовићеву-Суботица са СТС 20/0,4 kV СТС -1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и 37223/7 К.О. Доњи град, Суботица

ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	101/VI
Место и датум	Београд, 10.6.2024.г.
	МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
	<small>Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.07.11 01:43:32 +02'00'</small>

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 В843 05
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		
8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ		
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 Р847 18
Лични печат	Потпис	
		