

Kopering konsalting doo
Broj 4.1-2335-12/2021
Datum 10.12.2021.
Novi Sad

Predmet: PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Broj predmeta: 4.1-2335-12/2021

Datum izdavanja stručnog nalaza: 10.12.2021. god.

Datum pregleda: 03. i 07.12.2021. god.

Naziv i sedište korisnika opreme: "KONVAR" DOO

BEOGRAD
I Nova 35A
BEOGRAD

Mesto vršenja pregleda i provere:

Stručni nalaz

o izvršenom pregledu i proveru opreme za rad u smislu
primene mera bezbednosti i zdravlja na radu

KOPERING KONSALTING DOO
NOVI SAD

Direktor:

Mirjana Pejčić dipl. ing. građ.



Tel.: 021/64 11 400; e-mail: office@koperingkonsalting.rs

Sadržaj

| | | |
|------------|--|----|
| I | Rešenje o registraciji pravnog lica | 3 |
| II | Licenca pravnog lica za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad | 4 |
| III | Licenca odgovornog lica za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad | 5 |
| IV | Zakonski osnov na osnovu koga je utvrđena obaveza vršenja pregleda i provere opreme za rad i sadržaj pregleda | 6 |
| V | Podaci o opremi za rad koja je predmet pregleda i provere | 8 |
| VI | Instrumenti i uređaji koji su korišćeni u postupku pregleda i provere opreme za rad | 12 |

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац регистрационих пријава поднео је дана 30.01.2018. године јединственоу регистрациоу пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединственоу регистар пореских обвезника број БД 8009/2018, за регистрацију.

KOPERING KONSALTING DOO NOVI SAD

Проверомући испуњеност услова за регистрацију, променом одредебм члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Страна 2 од 3

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре Г.С.Гласник РС, бр. 119/2013, 138/2014, 48/2015 и 106/2015).


УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се ијавити жалба Регистру надлежном за положај привредних субјеката и других обвезника пореска, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.



ОБАВЕШТЕЊЕ:

Обавештавамо вас да сте у обавези да се обрните Пореској управи, уколико се у прилогу овог решења не налази потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), ради доделе истог као и поднесете јединственоу пријаву на обавештење о оснивању осигурања, ОДМАХ по пријему овог обавештења, па једном од шаблоница које организационе јединице организације за обавештење осигурања (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавештење осигурања (www.zps.gov.rs).



Регистар привредних субјеката

БД 8009/2018

Датум: 01.02.2018 године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре Г.С.Гласник Гласник РС, бр. 99/2011, 83/2014, одлучио је о јединственоу регистрациоу пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединственоу регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бранка Милански
доноси

РЕШЕЊЕ

У складу са јединственоу регистрациоу пријавом оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединственоу регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

KOPERING KONSALTING DOO NOVI SAD

са следећим подацима:

Пословно име: KOPERING KONSALTING DOO NOVI SAD

Скраћено пословно име: KOPERING KONSALTING DOO

Регистарски број/Матични број: 21357626

ПИБ додељен од Пореске управе РС: 110511174

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Нови Сад, Септембарски Пут 165, Нови Сад, Нови Сад - град, 21000 Нови Сад, Србија

Претходна делатност: 2022 Консултантске активности у вези с пословама и осталим управљањем

Време трајања: неограничено

Страна 1 од 3

Образак 2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

KOPERING KONSALTING DOO NOVI SAD

(Назив правног лица)

Нови Сад, Сентандрејски Пут 165

(Седиште и адреса)

164-02-00028/2018-01

(Број Решења)

1. август 2023. године

(Рок важења)

м.п.



Министар

Зоран Ђорђевић

У Београду 1. августа 2018. године
(датум)

Образак 5



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Момчило Милићевић

(Име и презиме одговорног лица)

2606970153155

(ЈМБГ)

Нови Сад, Сајлово XXII 16

(Адреса)

164-02-00021/2017-01

(Број Решења)

м.п.

Зеро 11/2 Миџистар
Божан Милићковић

У Београду 14. маја 2017. године
(датум)

IV Zakonski osnov na osnovu kojeg je utvrđena obaveza vršenja pregleda i provere opreme za rad:

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 101/05, 91/15 i 113/17 - dr. zakon);
- Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline („Sl. glasnik RS, broj 94/06, 108/06, 114/14 i 102/15);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS“, broj 23/09, 123/12, 102/15 i 101/18);
- Pravilnik o bezbednosti mašina („Sl. glasnik RS“, broj 58/2016);
- Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 77/2019);
- Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, broj 36/09);
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“, broj 53/88, 54/88 i „Sl. list SRJ“, broj 28/95);
- Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima („Sl. glasnik SRS“, broj 21/89).

Preventivni i periodicni pregled opreme za rad , za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj obavljaju pregledi i provera , obuhvata:

1. pregled dokumentacije;
2. identifikacija predmetne opreme za rad ;
3. pregled i provera opreme za rad , a kako sledi :
 - tablica proizvođača
 - znak usaglašenosti
 - uputstvo za bezbedno rukovanje opremom
 - tehnička dokumentacija
 - smeštaj opreme za rad
 - natpisi i upozorenja
 - pogonska energija sa osobenostima zaštite
 - poremećaji ,nestanak i ponovni dolazak struje
 - uređaji za upravljanje
 - oprema za automatski režim rada
 - zaštitne naprave,uređaji i blokade
 - signalni uređaji
 - pogonski sistem
 - oprema za rad kod koje se stvara statički eliktricitet
 - oprema za rad kod koje se stvara i izdvaja prašina
 - oprema za rad sa opasnim materijama
 - oprema za rad kod koje nastaje visoka i nisaka temperatura
 - oprema za rad kod koje se izdvaja vodena para
 - oprema za rad koja stvara buku i vibracije
 - oprema za rad sa emitovanjem opasnog zračenja
 - uređenje mesta rada

Rokovi za preventivne i periodične preglede

Preventivni pregledi i provere opreme za rad obavljaju se pre početka korišćenja, odnosno pre davanja na upotrebu zaposlenima, posle rekonstrukcije ili havarije, kao i pre početka rada na novom mestu rada ako je oprema premeštena sa jednog na drugo mesto.

Preventivni pregledi i provere opreme za rad ne obavljaju se za opremu za rad koju, prilikom stavljanja u upotrebu, nije potrebno sklapati, sastavljati ili montirati ili opremu za rad koju je proizvođač stavio u pogon i predao na korišćenje poslodavcu.

Periodični pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača, a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere, osim periodičnih pregleda i provere privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodičnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika, koji se obavljaju u roku utvrđenim tim aktom.

1. DIZEL AGREGAT

| OPŠTI TEHNIČKI PODACI: | |  |
|------------------------|---------------------|---|
| Proizvođač: | MOSA | |
| Tip: | GE 20000 KS/GS | |
| Serijski broj: | C000071329 | |
| Godina proizvodnje: | 2018. | |
| Snaga: | 16 kW | |
| Napon: | 400V/50Hz | |
| Težina: | 420 kg | |
| Lokacija: | Beograd - prenosivo | |

| TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: | |
|--------------------------------------|-------------|
| Uputstvo za rukovanje i bezbedan rad | zadovoljava |
| Uputstvo za održavanje | zadovoljava |

| REZULTATI PREGLEDA I PROVERE: | |
|--|-------------|
| Provera postojanja natpisnih pločica | zadovoljava |
| Provera načina postavljanja i pričvršćavanja opreme | zadovoljava |
| Provera položaja oruđa u odnosu na bezbedno obavljanje rada | zadovoljava |
| Provera stanja oruđa odnosno promena koje bi ugrozile rukovaoce | zadovoljava |
| Provera postojanja pouzdanog uređaja za puštanje u pogon i zaustavljanje | zadovoljava |
| Provera postojanja pouzdanih elemenata zaštite (naprave, blokade) | zadovoljava |
| Provera postojanje pouzdanih kontrolnih i signalnih uređaja | zadovoljava |
| Provera uređaja za nenamerno startovanje (ključ) | zadovoljava |
| Neprekidnost zaštitnog provodnika $R_{cont} = 0,32 \, \Omega$ ($R_{cont} < 1,5 \, \Omega$) | zadovoljava |
| Zaštita od indirektnog dodira automatskim isključivanjem napajanja $R_{pe} = 1,62 \, \Omega$, $I_k = 140 \, A$ otpor i struja petlje kvara $R_{pe} \leq 1 \, \Omega$ – za zaštitni provodnik; $R_{pe} \leq 2 \, \Omega$ – za provodnik glavnog izjednačenja potencijala; | zadovoljava |
| Ispitivanje i merenje napona: L(1,2,3)-N=231, L(1,2,3)-Pe=231, N-Pe=0,1 Ispitivanje i merenje otpora uzemljenja $R_e = 1,6 \, \Omega$ | zadovoljava |

| ZAKLJUČAK O PRIMENI MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: |
|---|
| Na pregledanoj opremi za rad: DIZEL AGREGAT , proizvođača: „MOSA,, , identifikacione oznake: C000071329, primenjene su mere bezbednosti i zdravlja na radu i bezbedna je za upotrebu. |

VI Instrumenti i uređaji koji su korišćeni u postupku pregleda i provere opreme za rad:

– Višefunkcijsko merilo za proveru mera zaštite u elektrotehnici

Proizvođač: „FLUKE”

Tip: 1664 FC

Serijski broj: 3569071

Godina proizvodnje: 2016.

Uverenje o etaloniranju: broj 202/19, izdato 02.08.2019. godine, od strane Elektrotehničkog instituta DEC doo, Zrenjanin.

Lica koja su učestvovala u pregledu
i proveru opreme za rad:

Odgovorno lice za pregled i proveru
opreme za rad:

1. Momčilo Milićević, dipl.inž.maš.

 i

2. Vladimir Vejin, dipl.inž.elek.

